



SIA „JELGAVAS NOVADA KU”

Reģ. Nr.40003410894, Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040, tālr.63077485
Norēķinu konts SEB banka, kods UNLALV2X Nr.LV35UNLA0050005143840, jnku@jnku.lv

Jelgavā

02.08.2016. Nr.1-4/676

Uz 26.07.2016. Nr. T-8/6

SIA "3C"

Paula Lejiņa iela 2,
Jelgava,
LV-3004

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Būvprojektam „Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta Lielupes ielas 120 m pārbūve”
Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads

Plānojot darbus ņemt vērā, ka zem Lielupes ielas ir izvietoti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt ar SIA “Jelgavas novada KU” pārstāvi, esošo komunikāciju novietojumus, plānā un dabā, uzrādot visas vietas, kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos plānos.

Būvprojektā paredzēt esošo kanalizācijas aku vāku pacelšanu līdz brauktuves virsmas atzīmei. Ja tiek plānota ceļa seguma maiņa uz asfaltu, paredzēt esošo ķeta vāku nomaiņu uz “peldošā” tipa ķeta vākiem ar nestspēju 40t.

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo izbūvēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību, kā arī piekļuvi kanalizācijas sistēmas skatakām.

Kontaktpersona būvprojekta un būvdarbu saskaņošanai, SIA “Jelgavas novada KU”, Kalnciema iecirkņa vadītājs Vladimirs Isājevs, tālrunis 26807824.

Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus no izsniegšanas dienas

Valdes priekšsēdētāja

Krūmiņa
63083412, jnku@jnku.lv

A.Alksne