


VENTILĀCIJAS SISTĒMAS GALVENIE RĀDĪTĀJI

Iekārta	Daudzums	Sistēmas apzīmējums Pieplūde-P, Nosūce-N	Apmērojamās telpas nosaukums	Gaisa daudzums		Gaisa sildītājs		Dzesēšanas jauka	Gaisa vadu pretestība	Elektriskā jauka	Kopējā elektriskā jauka	Piezīmes
				m³/h	l/s	Ūdens, kW	Elektriskais, kW					
VENT 315-B	1	N-1	Tualetes ēkas 1, 2 un 3 stāvā	900	250	-	-	-	200	0,23	0,23	IF, 230V; 1A; 50Hz
Kopā:											0,23	

Telpas numurs	Telpas nosaukums	Apr. Telpas gaisa temperatūra, °C	Apr. Telpas kvadrātūra, m²	Apr. Telpas kubatūra, m³	Gaisa daudzuma aprēķins	Gaisa pieplūde, m³/h	Gaisa nosūce, m³/h	Telpas apkop. sistēmas	Piezīmes
1. stāvs									
3+4+5+6	Tualete	18	10,9	32,7	100 m³/h uz vienu podu	-	-300	N-1	
2. stāvs									
51+52+53+54	Tualete	18	11,8	35,4	100 m³/h uz vienu podu	-	-300	N-1	
3. stāvs									
77	Tualete	18	12,8	38,4	100 m³/h uz vienu podu	-	-300	N-1	

AVK DAĻAS RASEJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Mērogs	Formāts
AVK-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	b.m	A3
AVK-2	1. STĀVA PLĀNS AR APKURES SISTĒMU	1:100	A3
AVK-3	2. STĀVA PLĀNS AR APKURES SISTĒMU	1:100	A3
AVK-4	3. STĀVA PLĀNS AR APKURES SISTĒMU	1:100	A3
AVK-5	1., 2. un 3. STĀVA TUALETES PLĀNS AR VENTILĀCIJAS SISTĒMU	1:100	A3
AVK-6	APKURES SISTĒMU AKSONOMETRISKĀS SHĒMAS	B.M.	A2
AVK-7	MATERIĀLU UN IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA	B.M.	A4
AVK-8	MATERIĀLU UN IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA	B.M.	A4



SIL TUMA SLODZES GALVENIE RĀDĪTĀJI

Objekta nosaukums	Āra gaisa aprēķina temperatūra, °C	Siltuma patēriņš, kW			Aukstuma slodze, kW
		Apkure	Ventilācija	Karstā ūdens sagatavošana	
Svētes pamatskolas vecās ēkas daļa	-22.3 +27	45,568	-	72,0	-

Šī būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Jolānis Matusevičs
(Vārds, uzvārds)
29.02.2016
(datums)

50-1665
(sertifikāta Nr.)
(paraksts)

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldības	Ras. markai/ Arhīva Nr.				
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		29.02.2016		AVK-2016/3				
Izstrādāja	K.Tumovs		29.02.2016	Objekts: "Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve" Vīces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads	Stādīja	Mērogs	Lapa	Lapas	
					AK	b.m.	AVK-1	AVK-7	
Vispārīgie rādītāji					Būvpr. ,reg. Nr.3288-R				
					