

Vispārīgie norādījumi

1. Teritorijas apgaismojumam izbūvē kabelīlīniju ar AXMK 4x16 mm² kabeli.
2. Tiek izbūvēti balsti h= 4.5 m un uz tiem tiek uzstādīts parka tipa gaismeklis 1x50W OCP LED 4000K 3900lm RAL9005.
3. Apgaismojumu izbūvē un pieslēdz pie divām dažādām līnijām, pirmā līnija pie skolas priekšas kur tiek demontēti trīs stabi ar gaismekļiem un vietā uzstādīti pieci jauni stabi ar gaismekļiem, jauda P=250W, otrā līnija ir aiz sporta zāles kur esošajam apgaismojumam tiek pieslēgti vienpadsmit jauni stabi ar gaismekļiem, jauda P=550W.
4. Ārā kabeli ieguldīti 0,7m dziļā tranšējā no zemes virsmas, papildus aizsargāti ar PVC sarkanu kabelu aizsargcauruli un brīdinošo aizsarglentu.
5. Visus darbus un materiālus saskaņot ar pasūtītāju
6. Visus materiālus var aizstāt ar analogiem materiāliem saskaņot ar pasūtītāju.

Rasējumu saraksts

Apzīm.	Nosaukums
ELT-1	Vispārīgie rādītāji
ELT-2	Ģenplāns ar apgaismojuma tīklu
ELT-3	Apgaismojuma tīklu shēma
ELT-4	Materiālu un iekārtu specifikācija

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs:


(vārds, uzvārds)

LEEA Nr.70-2723

(sertifikāta nr. _____)

(datums

(paraksts)

				Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība	Pasūt. Nr.	130 /2015		
				Objekts:	Līvberzes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, Skolas iela 10, Līvberzes pagasts, Jelgavas nov.	Stadija	Lapa	Lapu sk.	
						BP	ELT-1		
Izstrādāja	A. Ozoliņš			Apgaismojuma tīklu shēma		SIA "NAMEJS PLUS"  Jelgava, Kr.Barona iela 17-1, LV-3001, tāl./fax: 63025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773			
Proj.d.vad.	A. Ozoliņš								