

ŪK DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Mērogs	Formāts
ŪK-1	Vispārīgie rādītāji	b.m	A4
ŪK-2	1. stāva plāns ar K-1 tīkliem	1:100	A2
ŪK-3	1. stāva plāns ar Ū-1, S-3, S-4 tīkliem	1:100	A2
ŪK-4	Pārkrituma aka A-4	1:20	A4
ŪK-5	Materiālu un iekārtu specifikācija K-1 tīkliem	b.m.	A4
ŪK-6	Materiālu un iekārtu specifikācija Ū-1, S-3, S-4 tīkliem	b.m.	A4

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rādītāji

	Saimnieciski-fekālā kanalizācija	Ūdensapgāde (dzeramā ūdensapgāde un karstā ūdens apgāde)	Karstā ūdens ūdensapgāde	Karstā ūdens apgādei nepieciešamā siltuma plūsmas daudzums, kW
$Q_{d,max}$ m ³ /dnn	15,6	15,6	-	47
$Q_{h,max}$ m ³ /h	2,54	2,54	0,81	
$q_{s,max}$ l/s	0,87	0,87	0,49	

Šī būvprojekta ŪK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Jolants Matusevičs

Vārds Uzvārds

14.02.2014

(datums)

50-2930

(sertifikāta Nr.)

(paraksts)

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: SIA "Namejs Pluss", reģ. Nr. LV43603024773, Kr. Barona iela 17-1, Jelgava, LV-3001	Ras. marka/ Arhīva Nr.			
Būvpr. d. vad.	J. Matusevičs		14.02.2014	Objekts: "Virčavas PPII vienkāršotā renovācija" Virčavas pag., Jelgavas nov.	ŪK-2014/2			
Izstrādāja	K. Tumovs		14.02.2014		Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
					VR	b.m.	ŪK-1	ŪK-6
					<div>Būvpr. reg. Nr.3288-R</div> 			