



Caurules diam. un sienīņas biež.	Izolācijas biežums	Stiprinājuma intervāls
Ø15 x 1.0	20mm	1.25m
Ø18 x 1.0	20mm	1.50m
Ø22 x 1.2	30mm	2.00m
Ø28 x 1.2	30mm	2.25m
Ø35 x 1.5	40mm	2.75m
Ø42 x 1.5	40mm	3.00m
Ø54 x 1.5	50mm	3.50m

- Apzīmējumi:
- +21°C  
Qreq.: 9999 W
  - APRĒKINĀTA TEMPERATŪRA
  - TĒLPAS NEPIECIEŠAMĀ JAUDA
  - Q=9999 W
  - SILDĶERMĒNA JAUDA
  - SILDĶERMĒNA IZMĒRS
  - SILDĶERMĒNA GARUMS
  - SILDĶERMĒNA TIPS
  - CAURULES ĀRĒJAIS DIAMETRS
  - CAURULES SIENIŅU BIEŽUMS
  - APRĒKINĀTĀ JAUDA UZ CAURULES POSMU
  - T3 - TURPGAITA
  - T4 - ATPAKALGAITA
  - LODVEIDA NOSLEGVENTĪLIS
  - BALANŠEJOŠAIS VĀRSTS

PIEZĪMES:

- VISI IZMĒRI UZRĀDĪTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪME METROS
- MAGISTRĀLES ATRĀŠANĀS VIETU PRECIZĒT MONTĀŽAS LAIKĀ.

PASŪTĪTĀJS:	Jelgavas novada pašvaldība. Reģ.nr. LV90009118031
IZSTRĀDĀJA:	SIA "MEP Part Design" Rīgas iela 2a-25, Piņķi, Latvija, LV-2107
OBJEKTS:	Vircavas bērnu dārzs.
RASĒJUMA NOSAUKUMS:	Apkure 1. stāva plāns
STADIJA:	TS
MARKA:	AVK
MĒROGS:	b/m
LAPA:	AVK-002
LAPU SKAITS:	NA
VĀRDS UZVĀRDS:	PARAKSTS
IZSTRĀDĀJA:	Kaspars Kovkājevs
PĀRBAUDĪJA:	Jānis Rancāns
FAILA NOSAUKUMS:	Vircavas b.d. AVK
DATUMS:	17.02.2014