Nr.	NOSAUKUMS	MARKA	PIEZĪMES
1.	Vispārīgo rādītāju lapa	UAS-01	
2.	1.stāva plāns ar UAS tīkliem	UAS-02	
3.	2. stāva plāns ar UAS tīkliem	UAS-03	
4.	3.stāva plāns ar UAS tīkliem	UAS-04	
5.	UAS tīkla shēma	UAS-05	

Nosacītie apzīmējumi:

- UAS panelis;

S-01 - ārējā sirēna

AD-1/01/01 - ugunsgrēka dūmu optiskais detektors, analogās sistēmas

AD-1/01/01 - ugunsgrēka dūmu optiskais detektors, īsslēguma izolatoru

AP-1/01/01 - ugunsgrēka signālpoga (adreses) ar īsslēgumu izolatoru

KM-1/01/01 - vadības (releja) modulis ar īsslēguma izolatoru

UI-1/01 - UI skaņas sistēmas ierīce

AD-1/01/01 -optiskais dūmu detektors aiz piekārtajiem griestiem

-UAS sistēmas paneļa atkārtotājs

AD-1/01/01
- detektora Nr. zonā
- zonas Nr.
- cilpas Nr.
- detektora tips

- UAS adreses/analogās cilpas kab. 2x1.0+1.0
- kabelis 4x1 mm/ Āra sirēnai/
- kabelis 2x1.0/ Iekštelpu sirēnas/
- kabelis 4x0,5/ atkārtotājiem/

- telpās, kurās neparedz automātisko ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas sistēmu.

Būvizstrādājumu saraksts

NOSAUKUMS	MARKA	MĒRVIENĪBA	DAUDZUMS
UAS panelis	ESMI FX-3NET	gab.	1
Āra sirēna	WSS-PR-I33	gab.	17
Ugunsgrēka manuālās signālpogas ar īssslēguma izalatoru	MCP51-RP02FF-01	gab.	22
Ugunsgrēka dūmu optiskais detektors	ESMI 22051E	gab.	102
Dūmu optiskais detektors ar īsslēguma izolatoru	ESMI 22051EI	gab.	8
Vadības un kontroles modulis ar īsslēguma izolatoru	EM201E	gab.	12

Izmantoto dokumentu saraksts:

1. LR Būvniecības likums;
2. MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
3. MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi";
4. LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana";
5. LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";
6. LBN 208-15 "Publiskas būves";
7. LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas.” 14.daļa “Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”;

u.c. spēkā esošiem Latvijas valsts izdotajiem būvniecības normatīviem (LNB) un Latvijas valsts standartiem.

Piezīme:
Projekta nosacījumus un piezīmes skatīt skaidrojošajā aprakstā

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta UAS daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs — Roberts Preiss (vārds un uzvārds)

70-2899 (sertifikāta nr.)

(datums) (paraksts)

Ģenerālprojektētājs:
SIA "Livland Group",
Baznīcas ielā 31-8, Rīga,LV-1010,
Tālrunis:26574346;info@livland.lv

Objekts:	Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā, Draudzības ielā 3.
Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.
Rasējums:	Vispārīgo rādītāju lapa

Projektētājs:
SIA "A.Ābeles inženieru birojs"
Kalnciema iela 45B, Rīga, Latvija, LV-1046
Tālr.: +371 26336758
www.aaib.lv e-pasts: birojs@aaib.lv
VRN 43603045900

Pasūtījuma Nr.	16-41			Stadija	Lapa	Lapas
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	UAS-01	
BP vadītājs	M.Lejnieks		27.02.2017	Arhīva numurs	16-41	
BP vadītājs	Roberts Preiss		27.02.2017	Lapas numurs		