


Nosacītie apzīmējumi:

- UAS panelis;
- ārējā sirēna
- AD-1/01/01 - ugunsgrēka dūmu optiskais detektors, analogās sistēmas
- AD-1/01/01 - ugunsgrēka dūmu optiskais detektors, īsslēguma izolatoru
- AP-1/01/01 - ugunsgrēka signālpoga (adreses) ar īsslēguma izolatoru
- KM-1/01/01 - vadības (releja) modulis ar īsslēguma izolatoru



- UI-1/01 - UI skapņa sistēmas ierīce
- AD-1/01/01 - optiskais dūmu detektors aiz piekārtajiem griestiem
- UAS sistēmas paneļa atkārtotājs

- UAS adreses/analogās cilpas kab. 2x1.0+1.0
- kabelis 4x1 mm/ Āra sirēnai/
- kabelis 2x1.0/ Iekštelpu sirēnai/
- kabelis 4x0,5/ atkārtotājiem/



- telpās, kurās neparedz automātisko ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas sistēmu.

Piezīmes:

- Projekta risinājumus skatīt kopā ar būvkonstrukciju daļas risinājumiem.
- Projekta risinājumus skatīt kopā ar skaidrojošo aprakstu un struktūrskēmām.
- Kabeļu montāžas trases norādītas nosacīti, tās nepieciešams pirms montāžas uzsākšanas precizēt un saskaņot, ņemot vērā parējo inženierkomunikāciju izvietojumu.
- Kabeļus instalēt slēpti ēkas konstrukcijās, pirms tam ievietojot PVC caurulēs. Kabeļu montāža bez ievietošanas aizsarg caurulēs, kā arī atklātā veidā nav pieļaujama.
- Vietās, kur kabeļi šķērso pārsegumus un sienas, tos guldīt atsevišķā PVC caurulē. Pēc montāžas caurumus nebīvēt, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei jāatbilst sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei.
- Sistēmas aparatūras montāžas un regulēšanas darbus izpildīt saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

Ģenerālprojektētājs:

SIA "Livland Group",
Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010,
Tālrunis: 26574346; info@livland.lv



Projektētājs:

SIA "A. Abeles inženieru birojs",
Kalnciema ielā 45B, Rīga, Latvija,
LV-1048
Tālr.: +371 26336758
www.aab.lv e-pasts: birojs@aab.lv
VRN 43803045900



Objekts:	Energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centrā Jelgavas nov., Kalnciema pag., Kalnciemā, Draudzības ielā 3.					
Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Jelgavā, Pasta ielā 37, LV-3001.					
Rasējums:	1. stāva plāns ar UAS tīkliem					
M 1:100						
Pasūtījuma Nr.	16-41			Stadija	Lapa	Lapas
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	UAS-02	
BP daļas vadītājs	Roberts Preiss		27.02.2017	Arhīva numurs		16-41
Projektēja	Antra Gaiduka		27.02.2017	Lapas numurs		