

Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Katlu telpa				
1	Granulu apkures katls Grandeg Turbo300 300 Kw	gab.	1	Grandeg
2	Granulu glabāšanas tvertne SILO-240 2400x2400x4453 komplektā ar pneimatisko transportieri un vadību	komp.	2	Grandeg
3	Granulu padeves caurule armēts polietilēns DN50	m	30	
4	Ūdens mikstināšanas iekārta 1.8 m3/h Watex CTS14	komp.	1	Watex
5	Izolēts dūmenis Ø300/400 komplektā ar tīrīšanas lūku, kondensāta novadi, sienas stiprinājumiem, pievienojumu apkures iekārtai Hkop=5.08 m	komp.	1	Akvilon
6	Āra gaisa temperatūras sensors	komp.	1	
7	Virsmas temperatūras sensors	komp.	3	
8	Elektroniskais apkures cirkulācijas sūknis 10.99 m3/h, H=11 m	komp.	2	
9	Izplešanās trauks 200 l	gab.	2	
10	Izplešanās trauks 300 l	gab.	1	
11	Drošība vārsts 3bar. DN40	gab.	2	
12	Drošība vārsts 10bar. DN15	gab.	1	
13	3-ceļu termovārsts DN50 Kvs=14, 60°	gab.	2	Esbe
14	3-ceļu vārsts 3F ar kontorlieri 90C-3B Kvs=60 DN20	gab.	3	Esbe
15	Lodveida ventīlis DN20	gab.	4	
16	Lodveida ventīlis DN25	gab.	4	
17	Lodveida ventīlis DN32	gab.	4	
18	Lodveida ventīlis DN40	gab.	4	
19	Lodveida ventīlis ar atlokiem DN65	gab.	4	
20	Lodveida ventīlis ar atlokiem DN80	gab.	8	
21	Lodveida ventīlis ar kapi DN20	gab.	3	
22	Vienvirziena vārsts DN25	gab.	1	
23	Dubļu filtrs DN32	gab.	1	
24	Dubļu filtrs DN40	gab.	1	
25	Dubļu filtrs ar atlokiem DN65	gab.	1	
26	Dubļu filtrs ar atlokiem DN80	gab.	2	
27	Melnā tērauda caurule DN20	m	10	
28	Melnā tērauda caurule DN25	m	25	
29	Melnā tērauda caurule DN32	m	25	
30	Melnā tērauda caurule DN40	m	25	
31	Melnā tērauda caurule DN65	m	30	
32	Melnā tērauda caurule DN80	m	34	
33	Atloku adapteris DN65	gab.	15	
34	Sadales kolektors DN240 mm L=1200 mm (3 apkures loki)	komp.	1	
35	Cauruļu antikorozijas krāsa	litri	6	
36	Tērauda plāksņu radiators PC 33/500/2300	komp.	1	Purmo
37	No spiediena neatkarīgs termostatsvārsts RA-DV DN15	gab.	1	
38	Atgaitas ventīlis DN15	gab.	1	
39	Termostats RA-2000	gab.	1	
40	Monometrs	gab.	15	
41	Termometrs	gab.	12	
42	Melnā tērauda veidgabali	komp.	1	
43	Stiprināšanas materiāli un kronšteini	komp.	1	
44	Izlaižu pieslēgums kanalizācijas sistēmai	komp.	1	
45	Dūmeņa veidgabali un stiprinājumi	komp.	1	
46	Esošo apkures cauruļvadu demontāža	komp.	1	
47	Pieslēgums esošajiem siltumtrases izvadiem no katlu mājas	komp.	2	
48	Ūdens attīrīšana iekārtas pieslēgšana pie esošā ūdensvada	komp.	1	
49	Elektroinstalācijas materiāli	komp.	1	
50	Caurumu kalšana	komp.	2	
51	Montāžas materiāli	komp.	1	

Projektētājs:				Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība			
SIA "Juneka montāža", Filozofu iela 24, Jelgava, LV-3001, Tālrunis: 63080516, junekaprojekts@inbox.lv				Objekts: "Apkures katlu nomaiņa katlu mājā" Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas novads			
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: Materiālu un iekārtu specifikācija katlu telpai	Stadija	Lapa	Lapas
Būvpr.d.vad.	J. Matusevičs		16.05.2018		PR	SM-4	
Izstrādāja	K. Tumovs		16.05.2018		Pasūtījuma Nr. SM-2018/17		
				B.M.	Arh. Nr.		