

VENTILĀCIJAS SISTĒMAS GALVENIE RĀDĪTĀJI

| Telpas numurs | Telpas nosaukums | Apr. Telpas gaisa temperatūra, °C | Apr. Telpas kvadrātūra, m² | Apr. Telpas kubatūra, m³ | Gaisa daudzuma aprēķins | Gaisa pieplūde, m³/h | Gaisa nosūce, m³/h | Telpas apkop. sistēmas | Piezīmes |
|---------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------|
| 1 | Tualete | 18 | 4 | 11,6 | 100 | 100 | -100 | N-1 | |

| Iekārta | Daudzums | Sistēmas apzīmējums Pieplūde-P, Nosūce-N | Apkalpojamās telpas nosaukums | Gaisa daudzums | | Sistēmas pretestība Pa | Gaisa sildītājs | | Dzesēšanas jauda kW | Elektriskā jauda kW | Kopējā elektriskā jauda kW | Piezīmes |
|----------------|----------|--|-------------------------------|----------------|-----|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | | m³/h | l/s | | Ūdens (glīkols) kW | Elektriskais kW | | | | |
| SILENT 200 CHZ | 1 | N-1 | Tualete | 100 | 28 | 35 | - | - | - | 0,016 | 0,016 | 230V, 1F, 0.6A |
| Kopā: | | | | | | | | | | | 0,02 | |

AVK DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

| Lapa | Nosaukums | Mērogs | Formāts |
|-------|---|--------|---------|
| AVK-1 | VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI | b.m | A4 |
| AVK-2 | 1. STĀVA PLĀNS AR APKURES SISTĒMU UN VENTILĀCIJAS TĪKLIEM | 1:100 | A2 |

IZMANTOTO NORMATĪVU UN DOKUMENTU SARAKSTS

| | Nosaukums |
|-------------|--|
| LBN 003-15 | Būvklimateoloģija |
| LBN 231-15 | Dzīvojamu un publisku ēku apkure un ventilācija |
| LVS CR 1752 | Ēku ventilācija. Iekšējo vides projektēšanas kritēriji |
| LBN 002-15 | Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika |
| LBN 202-15 | Būvprojekta saturs un noformēšana |
| LBN 201-15 | Būvju ugunsdrošība |

Šā būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs

Jolants Matusevičs

(Vārds, uzvārds)

06.08.2018

(datums)

3-01500

(sertifikāta Nr.)

(paraksts)

Ģenerālprojektētājs:

SIA "NAMEJS PLUS"

Jelgava, Kr.Barona iela 17-1, LV-3001, t./fax: 63025630,
Vienot.re Nr. 43603024773



Pasūtītājs:

Jelgavas novada pašvaldība

Pasūtījuma Nr.

21/2018

Ras. marka/
Arhīva Nr.

ŪK-2018/47

Objekts: "Dzīvojamās ēkas vienkāršotā atjaunošana ar telpu grupu funkciju maiņu - Vilces doktorāta izveide" Skolas iela 8, Vilce, Vilces pag., Jelgavas novads

Stadija Mērogs

VA

b.m.

Lapa

AVK-1

Lapas

3

Amats

V. Uzvārds

Paraksts

Datums

Projekta vadītājs

J. Matusevičs

16.07.2018

Izstrādāja

K. Tumovs

16.07.2018

Vispārīgie dati

Būvpr. Reģ.
Nr.3288-R

