




**Kabeļu tranšejas šķersprofils asfalta seguma
atjaunošanai tranšejas dziļums 1m**




**Kabeļu tranšejas šķersprofils zālāja atjaunošanai
tranšejas dziļums 1m (segumu atjaunot min 0.5m uz
katru pusi no projektējamās tranšejas ārmalām)**




Kabeļu tranšejas šķersprofils šķembu seguma atjaunošanai tranšejas dziļums 1m (ceļa segumu atjaunot min 0.5m uz katru pusi no projektējamās tranšejas ārmalām)



Kabeļu tranšejas šķersprofils grants seguma atjaunošanai tranšejas dziļums 1m (ceļa segumu atjaunot min 0.5m uz katru pusi no projektējamās tranšejas ārmalām)



Piezīme: Ielas brauktuves un laukumu asfaltbetona segums jāatjauno ne tikai tranšejas vai būvbedres laukumā, bet arī darbu procesā radušos seguma deformācijas izplatīšanās joslās.

					Projekta Nr.	Nr.28J - 2017	
				Pasūtītājs:	Stadija	Projektētājs	
				Jelgavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde	TS	 Būvkomersanta reģistr.Nr: 0481-R Adrese: Smārdes iela 3, Tukums, LV-3101 Tel.: 63182277 Fax.:63182278 e-pasts: telms@telms.lv	
	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Projekta nosaukums:	Mērogs		
Proj.vad.	I.Ozoliņš		12.06.2017.	Apgaismojuma līnijas izbūve Jelgavas novada Vircavas pagasta Vircavas ciema Platones ielā un Jelgavas ielā	1:10		
Izstrādāja	I.Ozoliņš		12.06.2017.		Lapa		
				Kabeļu tranšejas šķērsprofili	ELT-10		