



Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Siltummezglzs				
1	Apkures siltummainis CB60-30H 62 kW 80°-60°/75°-55° komplektā ar siltumizolāciju	kompl.	1	Alfa Laval
2	Karstā ūdens siltummainis CB30-34H 35 kW 80°-60°/50°-10° komplektā ar siltumizolāciju	kompl.	1	Alfa Laval
3	Apkures siltummainis ūdens/glikols CB30-34H 36 kW 80°-60°/70°-50° komplektā ar siltumizolāciju	kompl.	1	Alfa Laval
4	Siltumenerģijas skaitītājs: kalkulators Kamstrup 602 ar autonomo barošanas elementu, plūsmas daļa Ultraflow 54 ar kabeli 2.5 m, divi temperatūras sensori Pt 500 ar kabeļu garumu 3m un čaulām 65mm Qp=6.0 m3/h; 260 mm x GI 1/4B (R1") PN16	kompl.	1	Kamstrup
5	Procesors Ouman Ouflex C203	kompl.	1	Ouman
6	Elektroniskais apkures cirkulācijas sūknis EVOPLUS 80/180 M q=2.70 m³/h; H=5.6 m	gab.	1	DAB
7	Elektroniskais apkures cirkulācijas sūknis EVOPLUS 80/180 M q=1.55 m³/h; H=5.5 m	gab	1	DAB
8	Karstā ūdens cirkulācijas sūknis EVOTRON 60/150SAN q=0.20 l/s; H=3.20 m	gab	1	DAB
9	Glikola papildināšanas sūknis q=0.2 l/s H=2.5 m	gab	1	
10	Izplešanās trauks V=50 l komplektā ar stiprinājumiem	kompl.	1	Elbi
11	Izplešanās trauks V=80 l komplektā ar stiprinājumiem	kompl.	1	Elbi
	Izpelšanās trauks D-18 CE 18 litri	kompl.	1	
12	Ūdens temperatūras sensors (virsmas) TMS	gab.	2	Ouman
13	Karstā ūdens temperatūras sensors TMW-100	gab.	1	Ouman
14	Āra gaisa temperatūras sensors TMO	gab.	1	Ouman
15	Karstā ūdens skaitītājs Q=1.5 m³/h DN15 komplektā ar skrūvēm	gab.	1	
16	Apk. reg. divgaitas vārsts VBG2-20-6.3 DN20 Kv-4.0	gab.	1	Honeywell
17	Apk. reg. divgaitas vārsts VBG2-20-6.3 DN25 Kv-6.3	gab.	1	Honeywell
18	Apk. reg. divgaitas vārsts V5825B1068 DN20 Kv-4.0	gab.	1	Honeywell
	Apkures vārsta piedziņa MVN613A1500 (21vac-3pt)	gab	2	Honeywell
19	Karstā ūdens vārsta piedziņa ML7430E1005 (0(2)-10V)	gab.	1	Honeywell
20	Metāla caurule DN15	m	25	
21	Metāla caurule DN20	m	25	
22	Metāla caurule DN25	m	30	
23	Metāla caurule DN32	m	20	
24	Metāla caurule DN40	m	45	
27	Drošības vārsts DN15 3 bar.	gab.	2	
28	Drošības vārsts DN15 10 bar.	gab.	1	
29	Lodveida krāns ar kapi DN15	gab.	3	
30	Ventilis DN15	gab.	8	
31	Ventilis DN20	gab.	22	
32	Ventilis DN25	gab.	2	
33	Ventilis DN32	gab.	4	
34	Ventilis DN40	gab.	11	
36	Vienvirziena vārsts DN15	gab.	3	
37	Vienvirziena vārsts DN20	gab.	3	
40	Filtrs DN15	gab.	1	
41	Filtrs DN20	gab.	1	
44	Filtrs DN40	gab.	3	
47	Automātiskais atgaisotājs ar lodveida krānu DN15	gab.	4	
48	Krāsa cauruļvadu krāsošanai	litri	2	
49	Termometrs 120°	gab.	14	
50	Monometrs 0...6bar	gab.	20	
51	Glikola uzkrāšanas tvertne 50 litri	gab.	1	
52	Etilēnglikols 35% (daudzumu precizēt būvniecības laikā)	litri	80	
53	Cauruļvadu veidgabali un stiprinājumi	kompl.	1	
54	Elektroapsaistes meateriāli	kompl.	1	
55	Esošā siltummezgla demontāža	kompl.	1	
56	Siltummezgla metāla stiprināšanas rāmis	kompl.	1	
57	Pieslēgums esošajam siltumtrases ievadam DN40	kompl.	2	
58	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	

<div>Ģenerālprojektētājs: SIA "Livland Group", Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010, Tālrunis:26574346;info@livland.lv</div> <div></div>	Objekts:	Kultūras nama "Līvberze" ēkas pārbūve Jelgavas iela 17 , Līvberzes pagasts					
	Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība Pasta iela 37, Jelgava, Lv 3001					
	Rasējums:	Materiālu un iekārtu specifikācija					
<div>Projektētājs: SIA "Juneka montāža" Filozofu iela 24, Jelgava, LV-3001 Būvpr. reģ. Nr.3288-R www.junekamontaza.lv</div> <div></div>	Pasūtījuma Nr.	JNP/5-34.3/16/192			Stadija	Lapa	Lapas
	Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	BP	SM-4	
	BPDV	J. Matusevičs		30.03.2017	Arhīva numurs		2017/12
	Izstrādāja	K. Tumovs		30.03.2017	Lapas numurs		

B.M.