



TUKUMA ELEKTROMONTĀŽAS SABIEDRĪBA

Vienot. reģ. Nr. LV 40003490137, Smārdes iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV - 3101
Tālrunis 631 82277, fakss 631 82278, e-pasts: telms@telms.lv
A/S "Swedbank", kunts LV91HABA0551011967694, kods: HABALV22

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldības
Īpašuma pārvalde

Pasūtījuma Nr.36J – 2017

IELU APGAISMOJUMA PROJEKTA IZSTRĀDE JAUNSVIRLAUKAS PAGASTA MEŽCIEMĀ Rožu IELĀ JELGAVAS NOVADĀ

22140402 - Zemsrieguma kabeļu elektrolīnijas

TEHNISKĀ SHĒMA

Sējumu skaits - 1

Marka – ELT

Darba zīmējumi. Aprēķini

SIA “TELMS” valdes priekšsēdētājs:

Raivis Nikolājevs
Ingars Ozoliņš pēc pilnvaras
Nr.3-3/1-G/2017 no 02.01.2017.

SIA “TELMS” būvprojekta vadītājs:

Ingars Ozoliņš
(sert. Nr.3-01237)

Būvkomersanta reģistrācijas Nr.0481-R

Jelgava, 2017.gads



SATURS

Saturs	2
Būvniecības ieceres iesniegums	3
Paskaidrojuma raksts.....	4
Būvkomersanta reģistrācijas apliecība	6
Elektroietaišu projektēšanas sertifikāts	7
Pilnvara Nr.3-3/1-G/2017	8
Apdrošināšanas polise	9
Jelgavas novada pašvaldības īpašuma pārvalde tehniskie noteikumi	
Nr.JNPIP/3-11/17/287	10
A/s „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.114883171	11
A/s „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30EF30-05.03/872.....	13
Vispārīgā daļa ELT-1	15
Ģenplāns ar esošiem un projektējamiem elektriskajiem tīkliem un saskaņojumi ELT-2	16
Ģenplāns ar esošiem un projektējamiem elektriskajiem tīkliem ELT-3.....	17
Ģenplāns ar esošiem un projektējamiem elektriskajiem tīkliem ELT-4	18
Projektējamā apgaismojuma tīkla shēma ELT-5	19
Projektējamie tipveida risinājumi inženierkomunikāciju šķērsošanai ELT-6	20
Kabeļu tranšejas šķērsprofili ELT-7	21
Montāžas darbu apjomī un materiālu specifikācija	22
Inženiertopogrāfiskais plāns	25

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BŪVVALDEI

BŪVNIECĪBAS IECERES IESNIEGUMS

1. Būvniecības ierosinātājs Jelgavas novada pašvaldības īpašuma pārvalde, reg.Nr. 90009118031, adrese – Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001, tālr.63022238, e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

2. Pilnvarotā persona _____

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

3. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt)

jaunbūve, atjaunošana, pārbūve, novietošana, nojaukšana

4. Būves grupa I

5. Būvobjekts Ielu apgaismojuma projekta izstrāde Jaunsirlaukas pagasta Mežciemā Rožu ielā Jelgavas novadā

(katras būves nosaukums)

6. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta
Rožu iela Mežciems, Jaunsirlaukas pagastā Jelgavas novadā

7. Zemes vienības kadastra apzīmējums 54560020218

8. Būves kadastra apzīmējums _____

(aizpilda, ja veic pārbūvi, atjaunošanu vai nojaukšanu)

9. Zemes gabala īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs

Jelgavas novada pašvaldība, reg.Nr. 90009118031

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

10. Būves īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs (pārbūves, atjaunošanas vai nojaukšanas gadījumā)

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)


11. Pielikumā iesniegtie dokumenti:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

12. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona)

28.08.2017.

(datums¹)


(paraksts¹)

Jelgavas novada pašvaldības īpašuma pārvaldes

vadītāja/Daiga Branta/

(amats, vārds un uzvārds)

Valva Laimīte
Jelgavas novada pašvaldības
īpašuma pārvalde
Nekustamā īpašuma speciāliste

Piezīme:¹ Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

SANEMTS
Jelgavas novada būvvaldē
Ienākošais Nr. BLS-BV-2.5-2017-
2017g. "36" augusts 118

Jelgavas

pilsētas/ novada būvvaldei

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Būvniecības ierosinātājs Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvalde, reg.

Nr. 90009118031, adrese – Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001, tālr. 63022238,

e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese un tāluļa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tāluļa numurs, elektroniskā pasta adrese)

2. Pilnvarotā persona _____

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

dzīvesvietas adrese un tāluļa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tāluļa numurs, elektroniskā pasta adrese)

I daļa. Būvniecības ieceres iesniegšanas dokumentācija

3. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt)

- jaunbūve
- atjaunošana
- pārbūve
- novietošana
- nojaukšana

4. Būves grupa 1

5. Būvobjekts Ielu apgaismojuma projekta izstrāde Jaunsirlaukas pagasta Mežciemā Rožu ielā Jelgavas novadā

(būvobjekta nosaukums)

6. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta, būves kadastra apzīmējums, ja tāds piešķirts, galvenais lietošanas veids (četru zīmju kods) saskaņā ar būvju klasifikāciju

Rožus iela Mežciems, Jaunsirlaukas pagastā Jelgavas novadā


7. Pielikumā iesniegtie dokumenti:

- būvniecības ierosinātāja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz energoapgādes komersanta pilnvarota persona)
- energoapgādes objekta risinājuma tehniskā shēma
- citi dokumenti _____ uz ____ lp.

8. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona)

28.08.2017.

(datums¹⁾)



Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes

vadītāja Daiga Branta

(amats, vārds un uzvārds)

Valva Laimīte

Jelgavas novada pašvaldības

Īpašuma pārvaldes

Nekustamā īpašuma speciāliste

9. Kontaktpersonas tālrunis

SIA TELMS projektētājs Ingars Ozolinš tel. 28331981

Aizpilda būvvalde

10. Teritorijas plānojumā (lokāplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana (papildizmantošana)

11. Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu

12. Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona

07.09.2019.

(datums¹⁾

(paraksts¹⁾

Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes
vadītājs A.Ziemelis

(amats, vārds un uzvārds)

13. Ieceres realizācijas termiņš 07.09.2019.

(datums)

14. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, lēmuma numurs un datums

15. Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona

(datums¹⁾

(paraksts¹⁾

(amats, vārds un uzvārds)

II daļa. Būvdarbu pabeigšana

16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu

17. Būvobjekts _____

(katras būves nosaukums)

18. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta un būves kadastra apzīmējums, ja tāds piešķirts

19. Zemes vienības kadastra apzīmējums _____

20. Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigli, un iesniedzu:

- energoapgādes objekta kadastrālās uzmērīšanas lietu
- izpildmērījuma plānu par energoapgādes objekta novietni un/vai izbūvētajiem energoapgādes objektiem

21. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona)

(datums¹⁾

(paraksts¹⁾

(amats, vārds un uzvārds)

22. Būvdarbu pārbaude

Objekts apsekots _____

(datums)

un konstatēts, ka būvdarbi **veikti/nav veikti** (nevajadzīgo svītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

23. Būvvaldes lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, lēmuma numurs un datums

24. Būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu

Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona

(datums¹⁾


(paraksts¹⁾

(amats, vārds un uzvārds)

Piezīmes.

1. ¹⁾ Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Katru paskaidrojuma raksta dāju iesniedz atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.



LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRĀJA

Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519 • Tālrunis 371-7013101 • Fakss 371-7280882 • E-pasts: em.gov.lv

Rīga

BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS LIECĪBA

izsniegtā
sabiedrībai ar ierobežotu
TELMS

vienotais reģistrācijas nr. 0003490137

Komersants reģistrēts Būvkomersanta reģistrā 2005. gada 22. septembrī
(lēmums Nr. 490) saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumiem Nr. 453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 0481-R

Ikgadējais reģistrācijas atjaunošanas datums : 22. septembris

Amatpersona -
Būvkomersanta departamenta direktora vietnieks A. Kiškurno

Z.V.



LATVIJAS ELEKTROENERĢĒTIKU
UN ENERGOBŪVΝIEKU ASOCIĀCIJAS
SPECIALIZĒTAIS SERTIFIKĀCIJAS CENTRS

ŠMERŁA IELA 1, RĪGA, LV-1006

S3-236

SERTIFIKĀTS

Ingars Ozoliņš

(pers.kods 130482-11097)

Sertifikāts apliecina, ka tā saņēmējs saskaņā ar Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas Specializētā Sertifikācijas centra nolikumu par sertifikātu izsniegšanas kārtību, kas apstiprināta no 06.03.2016. un 03.03.2016. apstiprinātajām kvalifikācijas prasībām ir kompetents veikt darbus šādās jomās:

Elektroietaišu projektēšana līdz 1 kV

Elektroietaišu projektēšana no 1 kV līdz 35 kV

1. Transformatoru apakšstacijas un sadaļu ietekni no 1 kV līdz 35 kV
2. Gaisvadu līnijas un kabeļlīnijas līdz 35 kV no 1 kV līdz 35 kV
3. Ēku elektroinstalācijas līdz 1 kV
4. Vadības un automatizācijas sistēmas līdz 1 kV

Sertifikāta Nr. S3-01237

Sfēras Nr. 02-0000000008

Sertifikāta izsniegšanas datums: 07.12.2016.

Sertifikāta pielikuma termiņš: 31.12.2020.

LEEA Specifikācijas numurs: Nr. 359, 06.12.2016.

LEEA Specifikācijas numurs:

Nr. 359, 06.12.2016.

LEEA Specializētā Sertifikācijas centra vad. ✓

I. Straume

Aktuālākā informācija pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)





Vienot. reģ. Nr. LV 40003490137, Smārdes iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Tālrunis 631 82277, fakss 631 82278, e-pasts: telms@telms.lv
A/S "Swedbank", konts LV91HABA0551011967694, kods: HABALV22

02.01.2017.

Nr. 3-3/1-G/2017

TELMS, SIA
SMĀRDES IELA 3, TUKUMS,
TUKUMA NOVADS, LATVIJA,
LV-3101

Pilnvara
Tukumā

Es, SIA "TELMS" valdes priekšsēdētājs Raivis Nikolājevs, pers.kods: 120372-11070, pases Nr. LV4867792, pilnvaroju atbildīgo projektētāju Ingaru Ozoliņu, pers.kods: 130482-11097, pases Nr. LV4398991, kārtot sekojošas SIA "TELMS" lietas, t.sk.:

1. bez speciālas pilnvaras parakstīt rēķinus;
2. bez speciālas pilnvaras savas kompetences robežās slēgt darījumus un līgumus Sabiedrības vārdā;
3. noteikt pakalpojumu cenas un tarifus;
4. bez speciālas pilnvaras parakstīt preču pavadzīmes - rēķinus.

Pilnvara derīga no 02.01.2017. - 31.12.2017.

SIA "TELMS" valdes priekšsēdētājs: _____ Raivis Nikolājevs



Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise Nr. 610037347

ERGO

ERGO Insurance SE, reģistrēta Igaunijas Republikas Komercreģistrā ar reģ.Nr.10017013, adres: A.H.Tammsaare iel 47, Tallinā, 11316, Igaunija, pilnvarotais pārstāvis Latvijā.
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Vien. reģ. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, Riga, LV-1013, Klientu atbalsta tālrunis: 1887, zvanot no ārziņēm: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

Apdrošinājuma nēmējs

Nosaukums/ vārds, uzvārds: TELMS, SIA

Reģ.Nr./personas kods: 40003490137 Tālrunis: 63182277 epasts: telms@telms.lv

Adrese: SMĀRDES 3, TUKUMS, TUKUMA NOVADS LV3101, LATVIJA

Apdrošinātāis

Nosaukums/ vārds, uzvārds: Saskaņā ar pievienoto sarakstu 2. polises lapā

Reģ.Nr./personas kods: Tālrunis epasts:

Adrese:

Apdrošinātā darbība

Projektēšana

Apdrošināšanas teritorija

Atlīdzināmie zaudējumi

Latvijas Republika

Trešajai personai (t.sk. citiem būvniecības dalībniekiem), atbilstoši noteikumiem, tiek atlīdzināts personai nodarīts kaitējums, mantai nodarīts zaudējums, izrietošs finansiāls zaudējums, finansiāls zaudējums (t.sk.par jau uzcelta objekta vai tā dajas pārbūvi), izdevumi par kaitējumu videi, kā arī tiesāšanās izdevumi. Apdrošināšanas līgums noslēgts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

Kopējais atbildības limits

EUR 150000.00

Atbildības limits vienam
apdrošināšanas gadījumam

EUR 150000.00

Pašrisks

EUR 500.00

Prēmja

EUR 274.00

Līguma sastāvdaļas

Pieteikums

Polise

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. PROF 01-2013 un Sevišķie noteikumi būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai Nr. B SN 04-2015

Īpašās vienošanās

Kā līdzapdrošinātās personas apdrošināšanas līgumā iekļauti visi Apdrošinātā apakšuzņēmēji.

Līguma darbības periods

No 19.02.2017. plkst. 00:00 Līdz 18.02.2018. plkst. 24:00

Apdrošināšanas prēmja kopā

274,00 EUR

Maksājumi (summa apmaksai, apmaksas termiņš)

1.Maksājums 274,00 EUR 23.02.2017

2.Maksājums ---

3.Maksājums ---

4.Maksājums ---

5.Maksājums ---

Apdrošināšanas aizsardzībā ir spēkā ar nosacījumu, ka Apdrošināšanas prēmja ir samaksāta līgumā minētojais termiņos un apjomā neatkarīgi no tā, vai Apdrošinātājs ir izrakstījis rēķinu. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma nēmējs vienojas, ka šī apdrošināšanas līguma darbības ietvaros pušu attiecībēs par derīgumam tiek uzskatīti arī rēķini, uz kuriem atlīdzīgo personu paraksts ir aizstāti ar elektronisku apliecinājumu svītru koda veidā. Apdrošinājuma nēmējs Apdrošinātā tiska novērtēšanai par Apdrošināmo objektu sniedz patiesu informāciju, kas tiek fiksēta polisē vai pieteikumā, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa, pirms polises reģistrācijas Apdrošinātāja datu bāzē. Apdrošinātājs un Apdrošinājuma nēmējs vienojas, ka Apdrošināšanas prēmijas samaksā līgumā noteiktajā termiņā kalpo par pierādījumu ne tikai polisē un pieltiekumā minēto ziņu patiesumam, bet arī apliecinā faktu, ka Apdrošinājuma nēmējs ar līguma noteikumem ir iepazīnies, te ir saprotami un piekrīt tos leivērī, kā arī informēts par apdrošināšanas starpnieka atlīdzību apmēru pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, ja līgums ir sākts ar apdrošināšanas starpnieka pārīdzību. Apdrošināšanas līguma noteikumi ir pieejami www.ergo.lv vai jebkurā ERGO birojā. Gadijumā, ja dažādās apdrošināšanas līguma sastāvdaļas atšķires Apdrošinātāja rezīzīt, tad par noteicošajiem uzskatāmi polisē norādītie.

Rīga, 17.02.2017.

Apdrošinātāja pārstāvis:

MĀRIS KRONBERGS



Apdrošinājuma nēmēja pārstāvis:

TELMS, SIA

Gunta Prūse





LATVIJAS REPUBLIKA
JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
JELGAVAS NOVADA ĪPAŠUMA PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90010552348, Pasta ielā 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63048470, fakss: 63022235
E-pasts: domc@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

Jelgavā

2017.gada 16.augustā
Nr.JNPIP/3-11/17/287

SIA "TELMS"

Smārdes iela 3, Tukums,
Tukuma novads, LV-3101

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu

Pamatojoties uz 2017.gada 8.augustā saņemto iesniegumu (reģistrēts ar Nr. 3-12.2/17/512-T) par tehnisko noteikumu izsniegšanu būvprojektam "Apgaismes līnijas izbūves projektašana Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Mežciemā, Rožu ielā" Jelgavas novada pašvaldība (turpmāk-Pašvaldība) izsniedz sekojošus nosacījumus:

1. Veicot darbus pašvaldības ceļu un ielu aizsargjoslās nav pieļaujama apkārtējās vides, grāvju un ūdensnoteku piesārņošana ar naftas produktiem no tehnikas, būvmateriāliem un būvgružiem.
2. Šķērsojot pašvaldības autoceļus un jebkāda veida ieklātos asfaltētos segumus, kabeļu guldīšanu zemē veikt ar caurduršanas metodi.
3. Paredzēt pilnīgu pārbūvi vietās, kur tiek bojāta autoceļa segas konstrukcija, nogāzes vai autoceļa pamata segas konstrukcija. Pārbūves vietā nodrošināt esošo ceļa segas nestspēju.
4. Kabeļa ieguldīšanas dziļums nedrīkst būt mazāks par 1m.
5. Ieguldīt kabeli līdz 1m attālumā no ceļa malas izmantot plastmasas aizsarg caurules.
6. Šķērsojot esošu caurteku, izbūvēt kabeļa līniju zem caurtekas apakšas, ja tas nav iespējams, paredzēt kabelim metāla aizsargcauruli 2m uz katru pusī no caurtekas ass.
7. Projektu saskaņot ar Jelgavas novada pašvaldības īpašuma pārvaldes būvinženieri Edgaru Jumīti.

Ar cieņu,
Pārvaldes vadītāja

I.Rozītis, 29328618

D. Branta

Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi

Nr. 114883171

Derīgi līdz 11.05.2018

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.

1.1. Pieslēguma pieprasītājs: Jelgavas novada pašvaldība
Tālr: 26309131

1.2. Pieslēdzamās elektroietaises atrašanās vieta:

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 54560020218
Koordinātas – X: 0 Y: 0

1.3. Pieslēdzamā objekta raksturojums: Cits**1.4. Pieslēguma raksturojums:** Jauns pieslēgums**1.5. Tehniskie rādītāji:**

Nr.	Pieslēdzamās elektroietaises atrašanās adrese		Lielākais elektro-dzinējs vai aparāts (kW)	Palaišanas strāvas lielums (A)	Kopā uzstādītā jauda (kW)	Vienlaicīgā maksimālā slodze (kW)	Ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva (A)	Spriegums (V)	Fāzu skaits
1	Rožu iela Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	10	16	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	10	16	400/230	3

2. NORĀDĪJUMI BŪVPROJEKTĒTĀJAM.**2.1. Barošanas avots:**

110 kV A/ST. Nr. 40 - Viskaļi

20 kV Līnija

Kapacitatīvā zemesslēguma strāva: I (c) = 90.4 A

2.2. Pievienojuma vieta:

Teritorijas kods: 536 - Jelgavas ETR

Nr.	SP, FP		VS		TP		ZS	
1.			-		TP-1412	Z-3	-	

2.3. Vid. sprieguma elektroietaises:

2.3.1. Nav jāizbūvē.

2.4. Transformatoru apakšstacijas:

2.4.1. Nav jāizbūvē.

2.5. 0,4 kV elektroietaises:

2.5.1. Esošajā uzskaites sadalnē S-991 uzstādīt IAA 3f 16A un 3f skaitītāju.

Darbus veic AS „Sadales tīkls”.

2.6. Elektroietaišu piederības un apkalpes robeža:

uz Lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem SSO uzskaites sadalnē.

Par kontakta stāvokli atbild: Piegādātājs

2.7. Pārējās prasības:**3. PAPILDUS INFORMĀCIJA.**

Informējam, ka pieslēguma izbūve var tikt turpināta, ja esat objekta īpašnieks/tiesiskais valdītājs vai darbojaties objekta īpašnieka/tiesiskā valdītāja vārdā, pamatojoties uz pilnvaru.

Sistēmas lietotājs, kura elektroietaisēm nav pieļaujami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi, veic papildpasākumus nepieciešamā elektroapgādes drošuma sasniegšanai, uzstādot neatkarīgus enerģijas avotus, piesaistot pārvietojamos elektroenerģijas ražošanas ģeneratorus. Sistēmas lietotājs, kura elektroietaisēm saimnieciskās darbības nodrošināšanai (jutīgas automātikas, elektroniskās ierīces, piemēram, dators) nav pieļaujamas īslaicīgas standartam atbilstošas sprieguma novirzes, nepieciešamā elektroapgādes drošuma sasniegšanai veic papildpasākumus, uzstādot nepārtrauktas barošanas avotu (UPS).

* Noteikumos lietotie iespējamie saīsinājumi:

ZS - līdz 1kV elektrotīkls;

EPL – elektropārvades līnija;
GVL, GL – gaisvadu līnija;
KL – kabeļlīnija;
SP, FP – sadales (fīdera) punkts;
TA, TP – transformatora apakšstacija (punkts);
VS - 6-20kV elektrotīkls;
A/ST. - 110/6-20kV barošanas apakšstacija.

Izstrādāja: Krūmiņš Mārcis, tel. 63110514

Dokuments ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta