



SIA "3C",
P. Lejiņa iela 2, Jelgava,
LV-3004.

Akciju sabiedrība „Sadales tīkls „
Vien. Reģ. Nr. 40003857687
Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001, Latvija
Tālr.: +371 80200403, Fakss: +371 63090282
st@sadalestikls.lv
www.sadalestikls.lv

Tehniskie noteikumi Nr.30R3EJ2/17-3 derīgi līdz 31.12.2017.

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪTĀJS: | SIA "3C" |
| 2. OBJEKTA ADRESE: | P. Lejiņa iela 2, Jelgava,
LV-3004. |
| 3. OBJEKTA RAKSTUROJUMS: | Jelgavas novada pašvaldības Jaunsvirlaukas pag. ceļš
"Jaunsvirlaukas šos. – Balži Nr.103" |
| 4. PIESLĒGUMA RAKSTURS: | 0.4 kV kabeļa pārvietošana. |

Tehniskās prasības pieslēguma vietai

5. BAROŠANAS AVOTS:
TP-2939
6. ESOŠĀ TĪKLA RAKSTUROJUMS:
0.4 kV kabeļa līnija.
7. PIEVIENOJUMA VIETA:
TP-2939 z-1, z-2 gr.
8. NORĀDĪJUMI ELEKTROLĪNIJAS PĀRBŪVEI:
Kabeļa marka: TP-2939 z-1 gr. AXMK 4x70, z-2 gr. AXMK 4x35.
TP-2939 z-1, z-2 gr. izstrādāt projektu 0.4 kV kabeļa pārvietošanai. Kabeļlīnijas pārbūvi veikt paralēli ceļam ne tuvāk kā 1.0 m attālumā no ceļa grāvja malas vai ceļa uzbēruma pēdas. Kabeļu instalēšanas dziļums zem ceļa klātnes virsmas zemāka punkta nedrīkst būt mazāks par 1.0 m, bet zem grāvja dibena – 0.5 m, šķērsojot ceļu kabeli jāinstalē kabeļaizsargcaurulē, visā ceļa zemes klātnes platumā, papildus pagarinot tos par 2 m katrā ceļa pusē.
Saskaņojot ar pasūtītāju projektā noteikt jauno kabeļa trasi.
9. KOMUTĀCIJAS APARĀTI:

10. APMĀKSAS NOTEIKUMI ELEKTROAPGĀDES IZBŪVEI:
Saskaņā ar Enerģētikas likuma 23. panta 2. punktu, kurš nosaka, ka "esošo energoapgādes uzņēmumu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem".
11. REKOMENDĀCIJAS PROJEKTU DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDĀŠANAI:
Projektu jāizstrādā **licencētām** juridiskām vai sertificētām fiziskām personām atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem un normām un VAS "Latvenergo" Dienvidu elektriskie tīkli 2004.gada 30.novembrī apstiprinātiem noteikumiem "Par projekta dokumentācijas izstrādi".
12. PROJEKTA IESNIEGŠANA:
Trīs projekta **oriģināla** eksemplāri **papīra formā** ar visiem saskaņā ar likumdošanu nepieciešamajiem oriģinālajiem skaņojumiem.
13. SASKAŅOJUMI:

Projekta dokumentāciju saskaņot ar Dienvidu Eksploatācijas daļas Jelgavas nodaļu, zemes īpašniekiem u.c. ieinteresētajām organizācijām.

Tehniskie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz SIA "3C" iesniegumu.

Pielikumā:

1. SIA "3C" iesniegums.
2. TP-2939 kabeļu trases plāns.

***Dienvidu Kapitālieguldījumu daļas
Tīklu attīstības nodaļas meistars (A)***

**Saskaņots:
*Jelgavas Eksploatācijas nodaļas vadītājs***

Sagatavoja: Valērijs Denjuščenkovs tel.63090242



Baiba Baško

Aigars Grīnofs