

Darbu izpildes plāns

Darbi jāveic saskaņā ar SIA „RALKO” izstrādāto tehnisko shēmu **“Pagasta ceļa "Zvaigznītes-Braču Brieži-Zaķi" km.1.65-5.50 Platones pag., Jelgavas nov. 20kV GL ceļa pārejas pārbūve pie TP-2540”**.

Būvdarbu veicējam pirms būvdarbu uzsākšanas iepazīties ar iekārtu un materiālu piegādes grafiku un vadoties pēc tā, sastādīt nepieciešamo atslēgumu grafiku rekonstrukcijas darbu veikšanai.

Darbu izpilde ir sadalīta pa posmiem. Darbu veic ne mazāk kā katrā posmā norādīto cilvēku skaits ar atiecīgo tehniku, lai nodrošinātu pēc iespējas mazāk atslēgumus. Darbus kurus var veikt bez atslēguma un citus darbus veikt dienās kad nav paredzēti atslēgumi.

Izbūves un atslēguma posmi.

1. 20kV balstu Nr.21 un Nr.22 nomaiņa, atdalītāja 2540/2 (atrodas balstā Nr.22) demontāža. Uz darbu veikšanas laiku atslēdz līnijas posmu no 2540/1 līdz TP-2540.

Atslēguma laikā tiek atslēgti: A-2540, TP-2540. Viena brigāde 3-4 cilvēku sastāvā.

2. Objekta pilnīga sakārtošana.

Atslēguma laikā tiek atslēgti: bez atslēguma. Viena brigāde 2-3 cilvēku sastāvā.

Uzņēmējam veicot darbus ņemt vērā zemāk minētos dokumentus :

1. Kārtība K_096 - Kārtība par elektroapgādes atslēgumu plānošanu, saskaņošanu ar klientiem un klientu brīdināšanu
2. A/S „Latvenergo” metodiskie norādījumi par drošības prasībām veicot elektromontāžas un ieregulēšanas darbus (A/S „Latvenergo” 2005. gada 19. janvāra rīkojumu Nr.11);
3. A/S „Latvenergo” instrukcijas par darbuzņēmēju darba organizāciju energouzņēmumu darbā esošās elektroietaisēs (A/S „Latvenergo” 2005. gada 19. janvāra rīkojumu Nr.11);
4. LEK-025 „Drošības prasības veicot darbus elektroietaisēs”, 4. izdevums.
5. LEK-002 „Elektrostaciju, tīklu un elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”, 3. izdevums.
6. MK noteikumi Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”.
7. MK noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”.
8. DI 002 „Ugunsdrošības instrukcija”.
9. DI 004 „Darba aizsardzības instrukcija autotransporta vadītājam”.
10. DI 005 „Darba aizsardzības insrtukcija darbā pielietojot pārnēsāmās kāpnes”.
11. DI 006 „Darba aizsardzības instrukcija elektromontierim, elektromontierim – brigadierim un elektroatslēdzniekam veicot darbus elektroietaisēs”.
12. DI 012 „Darba saizsardzības instrukcija autoceltnā vadītājam un operatoram”.
13. DI 017 „Darba aizsardzības instrukcija stropētājam”.
14. DI 018 „Darba aizsardzības insrtukcija veicot iekraušanas un izkraušanas darbus”.
15. MK noteikumi „Darba aizsardzības prasības darba vietās”.

Rinalds Paškevičs