

Skaidrojošais apraksts

Elektroapgādes projekts "Pagasta ceļa "Zvaigznītes-Braču Brieži-Zaķi" km.1.65-5.50 Platones pag., Jelgavas nov. 20kV GL ceļa pārejas pārbūve pie TP-2540", izstrādāts pamatojoties uz AS "Sadales tīkls", Dienvidu reģiona projektēšanas uzdevumu Nr. 30EF30-05.03/45.

Tehniskā projekta izstrādei pielietots inženieropogrāfiskais plāns mērogā 1:250.

Šajā projektā tiek realizēta esošo 20kV GL balstu Nr.21 un Nr.22 nomaiņa, atdalītāja 2540/2 demontāža.

20kV tīkls

Balsta Nr.21 vietā izbūvēt 20kV GL balstu SS20.1-13c (LEK120).

Balsta Nr.22 vietā izbūvēt 20kV GL balstu ar stuti un horizontālo traversu kailvadiem (analoģiski kā KGBSs20=Ap bez atdalītāja un kabeļpievada LEK120). No balsta Nr.22 līdz TP2540 transformatoram izbūvēt pievadu ar izolētiem vadiem (skat. ELT-4).

Demontāža

Demontēt atdalītāju 2540/2.

Izbūves darbi, kuri tiek veikti uz lauksaimniecības zemēm, iepriekš jāsaskaņo ar zemju īpašniekiem, lai vienotos par izbūves laiku.

Vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas rakstveidā brīdināt zemes īpašniekus par veicamajiem darbiem esošo elektrotīklu aizsargjoslā, pamatojoties uz Aizsargjoslu likumu. Brīdināmie zemju īpašnieki:

- 1. Kad.Nr. 54700070015 "Ķibārti", Vilis Vītols, dzīvo Elejas iela 1, Jelgavā, LV-3001**
- 2. Kad.Nr. 54700060064 "Lielbālini", SIA "Lielvircavas Agro", Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., Jelgavas nov., LV-3036**

Sagatavoja Rinalds Paškevičs

