



Akciju sabiedrība "Sadalestīkls"

Dienvidu Eksploatācijas daļa

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001, Latvija

Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 63090282, [www.sadalestikls.lv](http://www.sadalestikls.lv), [st@sadalestikls.lv](mailto:st@sadalestikls.lv)

Jelgavā  
08.08.2016. Nr. 30EF30-05.03/748  
Uz 26.07.2016. Nr. T-12/1

SIA "3C"  
Paula Lejiņa iela 2,  
Jelgava, LV-3004

Par tehniskajiem noteikumiem Zaļenieku pagasta ceļa pārbūvei

Būvprojekta izstrādei "Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku pagasta ceļa Nr.11 "Ķemeru - Zanderi" pārbūve km 5.54 – km 7.54", zemes gabalā, kadastra Nr. 54960040361, atrodas AS "Sadalestīkls" valdījumā esošā 0.4 kV gaisvadu līnijas. Informāciju par to precīzu novietojumu variet saņemt AS „Sadalestīkls” Dienvidu Eksploatācijas daļas Jelgavas nodaļa, Elektrības iela 10, Jelgava. Gadījumā, ja projekta izstrādei nepieciešama līniju pārvietošana, pieprasāmi tehniskie noteikumi elektroietaišu pārbūvei.

1. Veicot inženierkomunikāciju projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997.gada 5.februārī) 35. un 45.pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.
2. Projektā jābūt ievērotiem noteiktajiem attālumiem starp inženierkomunikācijām, saskaņā ar 30.09.2014.. MK noteikumiem Nr. 574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"”.
3. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
4. Darbi aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgās elektroietaisēs valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju). Veicot zemes darbus kabeļlīniju aizsargjoslās ar iekārtām (zemes blīvēšanas tehnika), kuru darbības rezultātā (pastiprināta vibrācija) tiek bojāta kabeļu izolācija, paredzēt kabeļlīniju pārvietošanu (pārbūvi).
5. Darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaņem ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 1998.g. noteikumu Nr.415 10.punkts).
6. Esošo gaisvadu elektrolīniju pārbūve veicama, ja:
  - 6.1. tiek samazināts vertikālais gabarīts starp ceļas braucamo daļu un gaisvadu līniju zemāko vadu mazāks par 0,4 kV 6.10m (esošais Z-1 = 6.15m, Z-2 = 6.5 m);
  - 6.2. ceļa šķērsprofilā gaisvadu līniju balsti atradīsies uz ceļas uzbēruma pēdas, gājēju ceļiem, autoceļa ūdens novadīšanas sistēmas, kraujas malā vai nogāzē.
7. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadalestīkls" Dienvidu Eksploatācijas daļas Jelgavas nodaļu.

Dienvidu eksploatācijas daļas vadītājs

Māris Bērziņš

Valērijs Denjuščenkovs 63090424