














































ASS-3

$P_u=41.6kW$
$K=0.6$
$P_g=25kW$
$I_a=40A$
$I_{Pmin}=44$
$Mod=48\text{ gab.}$

No sadalnes GS-1
MMJ 5x10

50A

1 /		Telpa nr. 106 MMJ 3x2.5	Pu=2.0kW	Boileris
2 /		Telpa nr. 114 MMJ 3x2.5	Pu=2.0kW	El. slīdītājs
3 /		Telpa nr. 218 MMJ 3x2.5	Pu=1.2kW	Boileris
4 /		Telpa nr. 102 MMJ 3x2.5	Pu=0.7kW	Invalīdu pacēlājs
5 /		Telpa nr. 131 un 132 MMJ 3x2.5	Pu=1.5kW	Rozetes
6 /		Telpa nr. 129 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozetes
7 /		Telpa nr. 114 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozetes
8 /		Telpa nr. 112 un 115 MMJ 3x2.5	Pu=1.5kW	Rozetes
9 /		Telpa nr. 104-108 un 110 MMJ 3x2.5	Pu=1.5kW	Rozetes
10 /		Telpa nr. 114 MMJ 3x2.5	Pu=1.5kW	Rozetes krēslam un kompresoram
11 /		Telpa nr. 116 un 118 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozetes
12 /		Telpa nr. 224 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozetes
13 /		Telpa nr. 219 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozetes
14 /		Telpa nr. 220 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozetes
15 /		Telpa nr. 221 un 222 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozetes
16 /		Telpa nr. 223 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozetes
17 /		Telpa nr. 208 MMJ 3x2.5	Pu=0.5kW	Rozetes
18 /		Telpa nr. 209 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozetes
19 /		Telpa nr. 211 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozetes
20 /		Telpa nr. 213 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozetes
21 /		Telpa nr. 217 MMJ 3x2.5	Pu=2.0kW	Roku žāvētājs
22 /		Telpa nr. 215 MMJ 3x2.5	Pu=2.0kW	Roku žāvētājs

23 /		Telpa nr. 204 MMJ 3x2.5	Pu=2.0kW	Roku žāvētājs
24 /		Telpa nr. 206 MMJ 3x2.5	Pu=2.0kW	Roku žāvētājs
25 /		Telpa nr. 301 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozetes
26 /		Telpa nr. 130, 131 un 132 MMJ 3x1.5	Pu=0.6kW	Apgaismojums
27 /		Telpa nr. 103, 104, 105, 106, 120 un 129 MMJ 3x1.5	Pu=0.7kW	Apgaismojums
28 /		Telpa nr. 107 un 108 MMJ 3x1.5	Pu=0.7kW	Apgaismojums
29 /		Telpa nr. 112, 113, 114 un 115 MMJ 3x1.5	Pu=1.0kW	Apgaismojums
30 /		Telpa nr. 116, 117, 118 un 119 MMJ 3x1.5	Pu=0.7kW	Apgaismojums
31 /		Telpa nr. 202, 203 un 214 MMJ 3x1.5	Pu=0.5kW	Apgaismojums
32 /		Telpa nr. 208 un 210 MMJ 3x1.5	Pu=0.6kW	Apgaismojums
33 /		Telpa nr. 211 un 212 MMJ 3x1.5	Pu=0.4kW	Apgaismojums
34 /		Telpa nr. 209 un 213 MMJ 3x1.5	Pu=0.7kW	Apgaismojums
35 /		Telpa nr. 204-207 un 215-218 MMJ 3x1.5	Pu=0.2kW	Apgaismojums
36 /		Telpa nr. 219, 221 un 222 MMJ 3x1.5	Pu=0.8kW	Apgaismojums
37 /		Telpa nr. 220 un 223 MMJ 3x1.5	Pu=0.7kW	Apgaismojums
38 /		Telpa nr. 301 un 302 MMJ 3x1.5	Pu=0.4kW	Apgaismojums
39 /		Telpa nr. 101, 102, 201 un pie fasādes MMJ 3x1.5	Pu=0.5kW	Apgaismojums
40 /		Telpa nr. 101-103, 117, 119, 120, 201-203, 213, 223 MMJ 3x1.5	Pu=0.2kW	Avārijas izeja
41 /		Telpa nr. 103 un 202 MMJ 3x1.5	Pu=0.1kW	Zvans
42 /		Telpa nr. 129 MMJ 3x1.5	Pu=0.1kW	Ugunsdzēsībai
43 /		Telpa nr. 129 MMJ 3x1.5	Pu=0.1kW	VS iekārtām
44 /		Telpa nr. 129 MMJ 3x1.5	Pu=0.1kW	VS iekārtām
45 /		Telpa nr. 129 MMJ 3x1.5	Pu=0.1kW	VS iekārtām

					Pasūtītājs:	Arhīva reģ. Nr. 006-2016		
					Jelgavas novada pašvaldība			
					Objekts: Vilces sākumskolas vienkāršotā atjaunošana, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads			
	Vārds Uzvārds	Paraksts	Datums	Elektroapgāde iekšējie tīkli				
				Stadija				
				TP	EL-15		Lapa	Lapas
TP vad.	Kaspars Mucenieks		31.03.2016	17				
TP ELT vad.	Kaspars Mucenieks		31.03.2016	Rasējums:				
TP autors	Māris Vītoliņš		31.03.2016	Sadalnes ASS-3 shēma				
				Komerisanta reģ. 43603038928 2K SIA "2K Projekts" projekts elektroniskais projekts TEL: 22802206				