
























APZĪMĒJUMI PLĀNĀ:	
	z/a gaismeklis 2X26w
	v/a gaismeklis 4X18W/VVG/IP20
	v/a gaismeklis 2X58W
	v/a gaismeklis 2X36w
	v/a plafons IP44 OVAL 60
	v/a plafons 1X26w
	prožektors ar kust. sens. 30W LED
	v/a tāfeles apg. armatūra 1X36w
	Gaismeklis VECTOR T8 EVG 58W
	z/a gaismeklis 2X26w
	v/a gaismeklis avārijas izeja, ar akumulatoru 1h darbībai
	v/a gaismeklis 4X18W/VVG/IP20, ar akumulatoru 1h darbībai
	v/a gaismeklis 2X58W, ar akumulatoru 1h darbībai
	v/a gaismeklis 2X36W, ar akumulatoru 1h darbībai
	Gaismeklis VECTOR T8 EVG 58W, ar akumulatoru 1h darbībai
	z/a gaismeklis 2X26w, ar akumulatoru 1h darbībai
	Kustības sensors
	z/a divpolu slēdzis/IP20
	z/a pārslēdzis/IP20
	z/a vienpolu slēdzis/IP20
	z/a vienpolu slēdzis/IP44
	z/a divpolu slēdzis/IP44
	Caurule

APŽĪMĒJUMI PLĀNĀ:	
	v/a rozete 230V IP20
	z/a rozete 230V IP20
	z/a rozete 230V IP44
	v/a rozete 400V IP44
	v/a rozete 230V IP65
	Kabeļa izvads
	Sadale

Lapa	Nosaukums
EL-1	Vīspārīgie rādītāji
EL-T-2	Ēkas zemejuma plāns M 1:250
EL-3	Pagrabstāva spēka tīklu plāns M 1:100
EL-4	Pagrabstāva apgaismojuma tīklu plāns M 1:100
EL-5	1. stāva spēka tīklu plāns M 1:100
EL-6	1. stāva apgaismojuma tīklu plāns M 1:100
EL-7	2. stāva spēka tīklu plāns M 1:100
EL-8	2. stāva apgaismojuma tīklu plāns M 1:100
EL-9	Tehniskā stāva apgaismojuma un spēka tīklu plāns M 1:100
EL-10	Ēkas zīdēnsaizsardzības plāns M 1:100
EL-11	Elektrosadalnes telpas rekonstrukcijas plāns M 1:50
EL-12	Sadalnes GS-1 shēma
EL-13	Sadalnes ASS-1 shēma
EL-14	Sadalnes ASS-2 shēma
EL-15	Sadalnes ASS-3 shēma
EL-16	Sadalnes ASS-4 shēma
EL-17	Sadalnes VS-1 shēma

**Šīs teh. shēmas risinājumi atbilst  
Latvijas būvnormatīviem, kā arī  
citu normatīvo aktu prasībām**

**teh. shēmas vadītājs:**

**Kaspars Mucenieks**

(vārds, uzvārds)

---

(paraksts)

**05.11.2015**

(datums)

---

**Nr. 72-AM-21/10**

(sertifikāta Nr.)

Šīs teh. shēmas E L T daļas risinājumi atbilst  
Latvijas būvnormatīviem, kā arī  
citu normatīvo aktu prasībām

teh. shēmas elektrotehnikās Kaspars Muceniekss  
daļas vadītājs:

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Nr. 70-2497

(sertifikāta Nr.)

31.03.2016

(datums)

						Pasūtītājs:	Arhīva reģ. Nr. 006-2016
						Jelgavas novada pašvaldība	
						Objekts:	Vilces sākumskolas vienkāršotā atjaunošana, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads
	Vārdi Uzvārds	Paraksts	Datums				
TP vad.	Kaspars Mucenieks		31.03.2016	Elektroapgāde iekšējie tīkli			
TP ELT vad.	Kaspars Mucenieks		31.03.2016				
TP autors	Māris Vtoliņš		31.03.2016	Vispārīgie rādītāji			
				Komersanta reģ. 43603038928 2K SIA "2K Projects" projekts elektroapgāde, projektēšana TEL: 22802206			