

GS-1

$P_u=142.8kW$
$K=0.5$
$P_a=71.4kW$
$I_a=114.3A$
$I_{Pmin}=44$
$Mod=36\text{ gab.}$

Esošais kabelis



				Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība	Arhīva reģ. Nr. 006-2016
				Objekts: Vilces sākumskolas vienkāršotā atjaunošana, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads	
	Vārds Uzvārds	Paraksts	Datums	Elektroapgāde iekšējie tīkli	Stadija
					Lapa
TP vad.	Kaspars Mucenieks		31.03.2016		TP
TP ELT vad.	Kaspars Mucenieks		31.03.2016		EL-12
TP autors	Māris Vītoliņš		31.03.2016		Lapas
				Rasējums: Sadalnes GS-1 shēma	Komersanta reģ. 43603038928 2K SIA "2K Projekts" projekts elektroinstal. projektēšana TEL: 22802206