


ASS-2

$P_u=44.7kW$
$K=0.8$
$P_a=35.8kW$
$I_a=57.2A$
$I_{Pmin}=44$
$Mod=36\text{ gab.}$



1	///	C50A	Telpa nr. 123 MMJ 5x16	$P_u=22.8kW$	Čuguna plīts
2	///	C20A	Telpa nr. 123 MMJ 5x4	$P_u=4.8kW$	Cepeškrāsns
3	///	C16A	Telpa nr. 123 MMJ 5x2.5	$P_u=1.1kW$	Gaļas maļamā mašīna
4	///	C16A	Telpa nr. 123 MMJ 5x2.5	$P_u=1.0kW$	Dārzeņu smalcinātājs
5	/	C20A	Telpa nr. 109 MMJ 3x2.5	$P_u=2.7kW$	Marmīts
6	/	C20A	Telpa nr. 123 MMJ 3x2.5	$P_u=2.0kW$	Keramiskā plīts
7	/	C20A	Telpa nr. 122 MMJ 3x2.5	$P_u=2.0kW$	Boileris
8	/	C16A	Telpa nr. 109 MMJ 3x2.5	$P_u=1.0kW$	Saldētava
9	/	C16A	Telpa nr. 109 MMJ 3x2.5	$P_u=1.0kW$	Ledusskapis un kases aparāts
10	/	C16A	Telpa nr. 126 un 127 MMJ 3x2.5	$P_u=1.0kW$	Ledusskapis
11	/	C16A	Telpa nr. 123 MMJ 3x2.5	$P_u=2.0kW$	Rozetes
12	/	C16A	Telpa nr. 122 MMJ 3x2.5	$P_u=1.0kW$	Rozetes
13	/	C16A	Telpa nr. 128 MMJ 3x2.5	$P_u=1.0kW$	Rozetes
14	/	B10A	Telpa nr. 109, 110, 111, 121 un 122 MMJ 3x1.5	$P_u=0.4kW$	Apgaismojums
15	/	B10A	Telpa nr. 123 MMJ 3x1.5	$P_u=0.5kW$	Apgaismojums
16	/	B10A	Telpa nr. 124, 125, 126, 127 un 128 MMJ 3x1.5	$P_u=0.4kW$	Apgaismojums
17	/	B10A	Telpa nr. 124 MMJ 3x1.5	$P_u=0.1kW$	Avārijas izeja

				Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība	Arhīva reģ. Nr. 006-2016
				Objekts: Vilces sākumskolas vienkāršotā atjaunošana, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads	
	Vārds Uzvārds	Paraksts	Datums	Elektroapgāde iekšējie tīkli	Stadija
					Lapa
TP vad.	Kaspars Mucenieks		31.03.2016		TP
TP ELT vad.	Kaspars Mucenieks		31.03.2016		EL-14
TP autors	Māris Vītoliņš		31.03.2016		Lapas
				Rasējums: Sadalnes ASS-2 shēma	Komersanta reģ. 43603038928 2K SIA "2K Projekts" projekts elektroinstalāciju projektēšana TEL: 22802206