


ASS-4

$P_u=26.9kW$
$K=0.6$
$P_a=16.2kW$
$I_a=25.9A$
$IP_{min}=44$
$Mod=36\text{ gab.}$



1	/		Telpa nr. 134 MMJ 3x2.5	Pu=2.0kW	Boileris
2	/		Telpa nr. 141 MMJ 3x2.5	Pu=2.0kW	Boileris
3	/		Telpa nr. 135 un 137 MMJ 3x2.5	Pu=1.5kW	Rozetes
4	/		Telpa nr. 142 un 144 MMJ 3x2.5	Pu=1.5kW	Rozetes
5	/		Telpa nr. 229 un 230 MMJ 3x2.5	Pu=1.5kW	Rozetes
6	/		Telpa nr. 235 un 236 MMJ 3x2.5	Pu=1.5kW	Rozetes
7	/		Telpa nr. 224 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozetes
8	/		Telpa nr. 226 un 227 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozetes
9	/		Telpa nr. 145 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Žāvējамais skapis
10	/		Telpa nr. 138 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Žāvējамais skapis
11	/		Telpa nr. 134,136, 141 un 143 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozetes
12	/		Telpa nr. 234 MMJ 3x2.5	Pu=1.0kW	Rozetes
13	/		Telpa nr. 232 MMJ 3x2.5	Pu=2.0kW	Roku žāvētājs
14	/		Telpa nr. 135 MMJ 3x1.5	Pu=0.7kW	Apgaismojums
15	/		Telpa nr. 137, 138, 139 un 140 MMJ 3x1.5	Pu=0.7kW	Apgaismojums
16	/		Telpa nr. 133, 134, 136, 141 un 143 MMJ 3x1.5	Pu=0.6kW	Apgaismojums
17	/		Telpa nr. 142 MMJ 3x1.5	Pu=0.7kW	Apgaismojums
18	/		Telpa nr. 144, 145, 146 un 147 MMJ 3x1.5	Pu=0.7kW	Apgaismojums
19	/		Telpa nr. 224 MMJ 3x1.5	Pu=0.9kW	Apgaismojums
20	/		Telpa nr. 227, 228, 231, 232, 233 un 237 MMJ 3x1.5	Pu=0.7kW	Apgaismojums
21	/		Telpa nr. 225, 226 un 234 MMJ 3x1.5	Pu=0.5kW	Apgaismojums
22	/		Telpa nr. 229 MMJ 3x1.5	Pu=0.7kW	Apgaismojums
23	/		Telpa nr. 230 MMJ 3x1.5	Pu=0.7kW	Apgaismojums
24	/		Telpa nr. 235 MMJ 3x1.5	Pu=0.7kW	Apgaismojums
25	/		Telpa nr. 236 MMJ 3x1.5	Pu=0.7kW	Apgaismojums
26	/		Telpa nr. 148, 149 un 238 MMJ 3x1.5	Pu=0.5kW	Apgaismojums
27	/		Telpa nr. 120, 133, 148, 149, 225 un 238 MMJ 3x1.5	Pu=0.1kW	Avārijas izeja

				Pasūtītājs:	Arhīva reģ. Nr. 006-2016		
				Jelgavas novada pašvaldība			
				Objekts:	Vilces sākumskolas vienkāršotā atjaunošana, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads		
	Vārds Uzvārds	Paraksts	Datums	Elektroapgāde iekšējie tīkli	Stadija	Lapa	Lapas
TP vad.	Kaspars Mucenieks		31.03.2016		TP	EL-16	17
TP ELT vad.	Kaspars Mucenieks		31.03.2016	Rasējums:	Komersanta reģ. 43603038928 2K SIA "2K Projekts" projekts elektroinstalāciju projektēšana TEL: 22802206		
TP autors	Māris Vītolīnš		31.03.2016				
				Sadalnes ASS-4 shēma			