



1. UZ JUMTA IZBŪVĒT ZĪBENS UZTVĒRĒSIETU, NO AL Ø=8MM MONOLĪTAS STIEPLES.
2. PIE VENTILĀCIJAS IZVADKANĀLIEM UN IEKĀRTĀM UZ JUMTA IZBŪVĒT UZTVĒRĒJMASTUS H=2m.
3. SAVIENOJUMA VIETĀS SAVIENOT AR UNIVERSĀLĀM SAVIENOJUMA KLEMĒM.
4. UZ JUMTA IZMANTOT JUMTA VADU TURĒTĀJUS MBG/165.
5. NORĀDĪTĀS VIETĀS PĀ ĒKAS FASĀDI IZBŪVĒT ZĪBENS NOVEDĒJUS, PAR NOVEDĒJU IZMĀTOT TO PAŠU ALMGSI Ø=8MM MONOLĪTU STIEPLI, KO UZ JUMTA.
6. VIETĀS, KUR NOVEDĒJU IR TUVĀK PAR 1 METRU NO LOGIEM UN DURVIM IZBŪVĒT IZOLĒTOS NOVADUS.
7. NOVEDĒJSTIEPLI PIE ZEMĒJUMA KONTŪRA PIEVIENOT AR MĒRĪJUMA KLEMĒI, PIE CINKOTA APĀLDZELZS Ø=10MM, SAVUKĀRT APĀLDZELZI PIEVIENOT PIE ZEMĒJUMA KONTŪRA PLAKANDZELŽA.
8. ZEMĒJUMA KONTŪRA PLĀNU SKATĪ LAPĀ ELT-1.

Pasākums:		Jelgavas novada pašvaldība		Pam. Nr.		44/2014	
Objekts:		Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana		Sadalība		Lapa	
Proj.vad.		Paraksts		Dat.		Lapa sk.	
Proj.vad.		I.Brakanska		TP		EL-7	
Izstrādāja		A.Ozoliņš		Zibens aizsardzības plāns		SIA "NAMES PLUS"	
						Jelgava, K. Baronaišu ielā 17-1, LV3001, tālrunis 63026200, Vairākoj Nr. 45803024773	