



Āra dzesēšanas bloks ASF-48AH dzesēšanas jauda
11.73 kW 110 kg, 380-415V, 50Hz, 6.30 Kw, 10.5A

N-4 ST 6 Ø160 L225, v=3.11 m/s,
Pdin=5.80 Pa

ST.7 DN.1
Ø100 L50
Pdin=8.19 Pa
ST.4 Ø500 L2486, v=3.52 m/s,
Pdin=7.42 Pa

ST.3 Ø500 L2611, v=3.69 m/s,
Pdin=8.19 Pa

Ø500
L2540

Prestabo Ø22x1.5

PN-2 Gaisa apstrādes iekārta Duplex 3500
Multi-N 400V, 2x2.5 kW, 2x3.8A, 561 kg

N-3 Sīļvads
ST.5 L300



Pasūtītājs:				Ras. marka/ Arhīva Nr.	
Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	AVK-2014/17	
Būvpr. d. vadīt.	J. Matusevičs		06.08.2014	Objekts: "Jelgavas novada Sporta centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" Avīdācijas iela 8F, 8I, Jelgava	
Projekcija	J. Matusevičs		06.08.2014	Stādītāja/Īrētāja	Lapa
Izstrādāja	K. Tumovs		06.08.2014	TP	1:100 AVK-7
Jumta plans ar ventilācijas sistēmām				Būvpr. reg. Nr.3288-R	JUNEKA MONTĀŽA