


2. stāva elektriskā spēka plāns M 1:100



Piezīmes:

1. Plānā norādītās vietās nomainīt sadalnes, nocomplektēt pēc shēmām.
2. Izbūvēt jaunus maģistrālos kabelus uz rekonstruējamām sadalnēm.
3. Norādītās vietās izbūvēt spēka kontaktligzdas un iekārtu pievadus.
4. Telepās, kur jau ir nomainīta elektroinstalācija, koridorā atrast kabeļu galus un pieslēgt pie jaunās elektroinstalācijas.
5. Kabelus iestrādāt zem apmetuma, režģīša, piekaramiem griestiem.
6. Kontaktligzdas montēt zemapmetuma izpildījumā.
7. Kontaktligzdu vietas norādītas aptuveni, precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju atbilstoši telpu iekārtojuma un iekārtu izvietojumam.
8. Kabelu trases norādītas aptuveni, precizēt būvniecības laikā.
9. Izbūvēt pievadus uz ventilācijas agregātiem, saskarot ar AVK sadalnes būvniekiem.
10. AVK iekārtas pieslēgt caur kontaktoru, kontaktora spoli nobarota no UAS signalizācijas. Komutējošais kabelis ugunsdrošs (plānā nav norādīts), kontaktora tipu precizēt būvniecības laikā atbilstoši, UAS paneļa pieslēguma iespējām.

Apzīmējumi:

- Kontaktligzda ar vāciņu, ar zemējuma spoli 230V 16A IP44/65
- Kontaktligzda zila ar zemējuma spoli 230V 16A IP20
- Sadalne
- Kabelu iespējamās trases

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV90009118031 Past iela 37, Jelgava LV-3001 OBJEKTS: Kaimiņiem vidusskola	
Būvproj.sad.vad.	Mārtiņš Lībarts		24/10/12	Sertifikāta Nr. 70-2472	
				ADRESE: "Kaimiņu skola", Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads	
				RASEJUMA NOSAUKUMS: 2. stāva elektriskā spēka plāns	STADIJA TP MARKA EL
				FAILS: Kaimiņiem	MĒROGS: 1:100