


1. stāva elektriskā spēka plāns M 1:100



Piezīmes:

- Plānā norādītās vietās nomainīt sadalnes, nokomplektēt pēc shēmām.
- Izbūvēt jaunus maģistrālos kabelus uz rekonstruējamām sadalnēm.
- Norādītās vietās izbūvēt spēka kontaktligzdas un iekārtu pievadus.
- Telepās, kur jau ir nomainīta elektroinstalācija, koridorā atrast kabeļu galus un pieslēgt pie jaunās elektroinstalācijas.
- Kabeļu iestrādāt zem apmetuma, režģīša, piekaramiem griestiem.
- Kontaktligzdas montēt zemapmetuma izpildījumā.
- Kontaktligzdu vietas norādītas aptuveni, precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju atbilstoši telpu iekārtojuma un iekārtu izvietojumam.
- Kabeļu trases norādītas aptuveni, precizēt būvniecības laikā.
- Izbūvēt pievadus uz ventilācijas agregātiem, saskarot ar AVK sadalnes būvniekiem.
- AVK iekārtas pieslēgt caur kontaktoru, kontaktora spoli nobarota no UAS signalizācijas. Komutējošais kabelis ugunsdrošs (plānā nav norādīts), kontaktora tipu precizēt būvniecības laikā atbilstoši, UAS paneļa pieslēguma iespējām.
- Virtuves tēlās norādītas tikai saimnieciskās rozetes, iekārtu pieslēguma pievadus un vietas precizēt būvniecības laikā, plānā nav norādīts.
- Uz sadalni SS1/2 izbūvēt jaunu kabeli no skolas palīgēkas, esošās sadalnes. Kabeļa trasi un garumu precizēt būvniecības laikā. Atjaunot asfalta segumu.

Apzīmējumi:

- Kontaktligzda ar vāciņu, ar zemējuma spoli 230V 16A IP44/65
- Kontaktligzda zīa ar zemējuma spoli 230V 16A IP20
- Sadalne
- Kabeļu iespējamās trases

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV90009118031 Past iela 37, Jelgava LV-3001 OBJEKTS: Kalnciema vidusskola	
Būvproj.sad.vad.	Mārtiņš Liberts		24/10/12	Sertifikāta Nr. 70-2472	
				ADRESE: "Kalnciema skola", Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads	
				RASEJUMA NOSAUKUMS: 1. stāva elektriskā spēka plāns	STADIJA TP MARKA EL
				FAKTS: Kalnciems	MĒROGS: 1:100