

NORĀDĪJUMI.

1. SILTUMTEHNISKO IEKĀRTU, NOSLĒGARMATŪRAS, SKAITĪTĀJA UN IZPLEŠANĀS TRAUKA IZVIETOŠANU SILTUMMEZGLĀ PRECIZĒT MONTĀŽAS GAITĀ, IEVĒROJOT SILTUMMEZGLA PRINCIPIĀLĀS SHĒMAS PRASĪBAS.
   ATGAISOŠANAI NEPIECIEŠAMO ARMATŪRU IZVIETOT SILTUMMEZGLA AUGSTĀKAJOS PUNKTOS,BET ŪDENS IZLAIDEI- ZEMĀKAJOS PUNKTOS.

LIELPLATONES SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS INTERNĀTA ĒKAS IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI (CENTRĀLAPKURE UN SILTUMMEZGLS)					12 - 007+		
					SM		
				SILTUMMEZGLS	Stadija	Lapa	Lapas
Pārbaudīja	A.Karlevica				TP	3	
Izstrādāja	I.Vilmane			SILTUMMEZGLA PLĀNS (ASĪS 9-17)	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ.apl. Nr.2158-R		