

Darba rasējumu saraksts		
Apzīm.	Nosaukums	Piezīmes
EL-1	Vispārējie rādītāji, darba rasējumu saraksts	M b/m
EL-2	Pagaraba stāva elektriskā apgaismojuma plāns	M 1:100
EL-3	1. stāva elektriskā apgaismojuma plāns	M 1:100
EL-4	2. stāva elektriskā apgaismojuma plāns	M 1:100
EL-5	Galveno materiālu specifikācija	M b/m

Paskaidrojumi.

Lielplatones speciālās internātskolas kopmītnes ēkai nepieciešamas istabiņās un pagaraba telpās nomainīt apgaismojuma plafonos kvēlspuldzes pret ekonomikām.

Uz ēkas fasādes norādītās vietās izbūvēt 3 LED prožektorus. Pieslēgt tuvākās sadalnēs.

Ēkas fasādes un jumta remonta laikā nepieciešams noņemt esošo zibens aizsardzību un pēc vienkārša remonta izbūvēt atpakaļ, izmantojami esošie uztvērēji un novedējstieples, bet savienojumu klemmes un stiprinājumus jaunas.

Veicot rakšanas darbus saglabāt esošo zemējuma kontūru, kā arī novērtēt tā stāvokli, bojājumu rezultātā atjaunot, papildināt.

Veikt elektriskos mērījumus, nodot ēkas ēkas valdītājam.

Ievērojot rasējumos norādītās piezīmes.

Pēc darbu beigšanas sakopt darba vietu.

Šis būvprojekta __EL__ daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs Mārtiņš Lībarts
(vārds un uzvārds)
70-2472
(sertifikāta Nr.)

24/10/12
(datums)

(paraksts)

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV9009118031 Past iela 37, Jelgava LV-3001	
Būvproj.sad.vad.:	Mārtiņš Lībarts		24/10/12	OBJEKTS: Lielplatones speciālā internātskola	Satiksmes iela 47-12, Jelgava LV-3007
					SERTIFIKĀTA NR. 70-2472
				ADRESE: "Lielplatones speciālā internātskola", Lielplatone, Lielplatones pag. Jelgavas nov.	
				RASĒJUMA NOSAUKUMS: Vispārējie rādītāji, darba rasējumu saraksts	STADIJA TP LAPA EL-1
				FAILS: Lielplatone	MĒROGS: 1:100