


1. stāva elektriskā spēka plāns M 1:100



Apzīmējumi:

- Kontaktligzda Z/A ar zemējuma spalli 230V 16A IP20
- Sadalne Z/A IP20
- Sadalne V/A IP20 (ventilācijas agregātiem)
- Instalācijas kabeļi
- Instalācijas kabeļi (ventilācijas agregātiem)

Piezīmes:

- Sadales telpā nomainīt ēkas ievadsadalni (esošā KS-4).
- Sadales telpā izbūvēt jaunu grupu sadalni.
- Sadales telpā izbūvēt ventilācijas agregātu sadalni, sadalni pieslēgt caur kontaktoru, kontaktora spoli nobarot no UAS sadales.
- Nomainīt esošās un izbūvēt jaunas sadalnes, plānā norādītās vietās.
- Izbūvēt pievadus uz ventilācijas agregātiem, precizēt un saskaņot ar AVK sadaļas autoru.
- Norādītās vietās izbūvēt spēka konaktligzdas un iekārtu pievadus.
- Kabeļus iestrādāt zem apmetuma, režģīša, piekaramiem griestiem.
- Kontaktligzdas montēt zemapmetuma izpildījumā, izņēmums tehniskās telpās.
- Kontaktligzdas montēt $\approx 0,3m$ no grīdas, vietas norādītas aptuveni, precizēt būvniecības laikā ar pasūtītāju atbilstoši telpu iekārtojumam un iekārtu izvietojumam.
- Kabeļu trases norādītas shematiski precizēt būvniecības laikā.
- Plānā ar piezīmēm norādīts, kurās telpās tiek saglabātā esošā elektroinstalācija, koridorā atrast kabeļu galu un pieslēgt pie rekonsturējamām sadalnēm.

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV9009118031 Past iela 37, Jelgava LV-3001	Satiksmes iela 47-12, Jelgava LV-3007
Būvproj.sad.vad.:	Mārtiņš Liberts		24/10/12	OBJEKTS: Izglītības, kultūras un sporta centra "Lidumi" filiāle "Jaunlidumi"	SERTIFIKĀTA NR. 70-2472
				ADRESE: IKSC "Lidumi" filiāle "Jaunlidumi", Jaunsvirulaukas pag., Jelgavas novads	
				RASEJUMA NOSAUKUMS: 1. stāva elektriskā spēka plāns	STADIJA TP MARKA EL
				FAILS: Jaunlidumi	MĒROGS: 1:100