



PIEZĪMES:

1. Aptuveni 1m no ēkas sienas pa perimetru 0,7m dziļumā ierakt zemejuma kontūru, 30x3,5mm karsti cinkotu tērauda lēntu.
2. Zemejuma kontūru papildināt ar zemejuma elektrodiem, lai nodrošinātu zemejuma kontūra pretestību ne lielāku kā 4 omi, zemejuma elektrodu skaits var tikt samazināts, ja būvniecības laikā mērot zemejuma kontūra pretestību tā nepārsniedz 4 omus.
3. Pie zemejuma kontūra pievienot zibens novedējus.
4. Plānā norādītās vietās izbūvēt potenciālu izlīdzināšanas kopnes.