

0,4 kV KL				
Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1.	Dienas gaismas armatūra OMS Tomado 2X36W IP65, ar spuldzēm	gab.	8	
2.	Siemas / grieštu plātons, ar ekonomiskām spuldzēm IP20/44 20W	gab.	20	
3.	Dienas gaismas armatūra PAR 4X18W IP20, ar spuldzēm	gab.	174	
4.	Spuldzes plāfoniem	gab.	60	Tipu un jaudu precīzēt
5.	Avārijas modulis IZEJA 8W IP20 1h	gab.	10	
6.	LED prožektors 40W IP65	gab.	5	
7.	LED gaismeklis IP 20 170W 120° (Nodrošināt vīrs 300 luksiem uz grīdas)	gab.	8	Spora zīlei
8.	Akumulators evakuācijas gaismekļiem, darbības laiks 1h	gab.	38	
9.	Slēdzis zīa 230V 10A IP 20	gab.	10	
10.	Slēdzis grupu zīa 230V 10A IP 20	gab.	28	
11.	Pārslēdzis zīa 230V 10A IP 20	gab.	14	
12.	Kontaktilgizda zīa ar zemējuma spaili 230V 16A IP20	gab.	185	
13.	Kontaktilgizda vīa ar zemējuma spaili 230V 16A IP44 ar vāciņu	gab.	5	
14.	Kontaktilgizda vīa ar zemējuma spaili 380V 16A IP44 ar vāciņu	gab.	3	
15.	Kabeļis AL 4x150	m	10	
16.	Kabeļis NYŲ 4x50	m	10	
17.	Kabeļis Cu 5x16	m	480	
18.	Kabeļis Cu 5x10	m	192	
19.	Kabeļis Cu 5x6	m	10	
20.	Kabeļis Cu 5x2,5	m	480	
21.	Kabeļis Cu 3x2,5	m	4296	
22.	Kabeļis Cu 4x1,5	m	1560	
23.	Kabeļis Cu 3x1,5	m	4800	
24.	Kabeļu savienojumu uzmaiva 4x150 mm²	gab.	2	
25.	Kabeļu gala apdare līdz 4x150 mm²	gab.	2	
26.	Kabeļu gala apdare līdz 4x50 mm²	gab.	2	
27.	Kabeļu gala apdare līdz 4x16mm²	gab.	18	
28.	Pārsprieguma aizsardzības modulis interneta ievada kabeļa aizsardzībai	gab.	1	
29.	Pārsprieguma aizsardzības modulis 2 polu 3. klase	gab.	3	Precīzēt vietas
30.	Sadalne V/A ar blokslēdzēm, ar daļlīnām N un PE kopniēm	gab.	1	GS (nokomplektēt pēc shēmas)
31.	Blokslēdzis NH1 drošinātājiem		gab.	1
32.	Blokslēdzis NH00 drošinātājiem		gab.	9
33.	Drošinātāji NH00 23A		gab.	3
34.	Drošinātāji NH00 32A		gab.	12
35.	Drošinātāji NH00 40A		gab.	3
36.	Naži NH1		gab.	3
37.	Pārsprieguma un zibens strāvas aizsardzības modulis. 3 polu 25 kA uz šīzi		gab.	1
38.	Sadalne V/A ar divpusējo pārslēdzi ar blokslēdzēm ar N kopni	gab.	1	IS (nokomplektēt pēc shēmas)
39.	Blokslēdzis NH00		gab.	1
40.	Blokslēdzis NH1		gab.	2
41.	Drošinātāji NH00 100A		gab.	3
42.	Naži NH1		gab.	6
43.	Divpusējais pārslēdzis ar 0° punktu 200A		gab.	1
44.	Sadalne V/A 24 moduļu, IP20 ar N un PE kopniēm	gab.	1	VS (nokomplektēt pēc shēmas)
45.	Modulārs slēdzis 3f 25A		gab.	1
46.	Kontaktors 380V 25A		gab.	1
47.	Automātslēdzis 3f C10A		gab.	4
48.	Automātslēdzis 1f C16A		gab.	2
49.	Automātslēdzis 1f C10A		gab.	2
50.	Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopniēm		gab.	1
51.	Modulārs slēdzis 3f 32A		gab.	1
52.	Automātslēdzis 3f C25A		gab.	1
53.	Automātslēdzis 1f C16A		gab.	9
54.	Automātslēdzis 1f C10A		gab.	9
55.	Automātslēdzis 1f C8A		gab.	1

56.	Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopniēm	gab.	1	SS2/2 (nokomplektēt pēc shēmas)
57.	Modulārs slēdzis 3f 25A		gab.	1
58.	Automātslēdzis 1f C16A		gab.	8
59.	Automātslēdzis 1f C10A		gab.	8
60.	Automātslēdzis 1f C8A		gab.	1
61.	Diferenciālā aizsardzība 1f 16A, 30mA		gab.	1
62.	Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopniēm	gab.	1	SS1/1 (nokomplektēt pēc shēmas)
63.	Modulārs slēdzis 3f 32A		gab.	1
64.	Automātslēdzis 1f C16A		gab.	8
65.	Automātslēdzis 1f C10A		gab.	8
66.	Automātslēdzis 1f C8A		gab.	1
67.	Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopniēm	gab.	1	SS1/3 (nokomplektēt pēc shēmas)
68.	Modulārs slēdzis 3f 40A		gab.	1
69.	Modulārs slēdzis 3f 32A		gab.	1
70.	Automātslēdzis 1f C16A		gab.	12
71.	Automātslēdzis 1f C10A		gab.	11
72.	Automātslēdzis 1f C8A		gab.	1
73.	Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopniēm	gab.	1	SS1/4 (nokomplektēt pēc shēmas)
74.	Modulārs slēdzis 3f 32A		gab.	1
75.	Automātslēdzis 1f C16A		gab.	10
76.	Automātslēdzis 1f C10A		gab.	11
77.	Automātslēdzis 1f C8A		gab.	1
78.	Sadalne Z/A 36 moduļu, IP20 ar N un PE kopniēm	gab.	1	SS1/5 (nokomplektēt pēc shēmas)
79.	Modulārs slēdzis 3f 32A		gab.	1
80.	Automātslēdzis 3f C16A		gab.	3
81.	Automātslēdzis 1f C16A		gab.	9
82.	Automātslēdzis 1f C10A		gab.	7
83.	Automātslēdzis 1f C8A		gab.	1
84.	Sadalne Z/A 6 moduļu, IP20 ar N un PE kopniēm		gab.	1
85.	Sadalne V/A 18 moduļu, IP65 ar N un PE kopniēm (slēgums precīzāms)		gab.	1
86.	Modulārs slēdzis 3f 32A		gab.	1
87.	Automātslēdzis 3f C16A		gab.	3
88.	Automātslēdzis 1f C16A		gab.	3
89.	Automātslēdzis 1f C10A		gab.	3
90.	Instalācijas caurle cieši		m	500
91.	Instalācijas gofrs		m	400
92.	Nozārkārbas zīa		gab.	500
93.	Nozārkārbas vīa		gab.	100
94.	Montāžas kārbas zīa		gab.	380
95.	AVK iekārtu pieslēgšana		objekts	1
96.	Āra apgaismojuma automātslēka / rokas ieslēgšanas iekārta		gab.	1

97.	Chinkos apdzēdzis d=10mm	m	109	
98.	Klemmes apdzēdzis - plakanzdēdzis	gab.	40	
99.	Klemmes plakanzdēdzis - plakanzdēdzis	gab.	50	
100.	Mērklemmes	gab.	22	
101.	Karsti cinkoti tērauda lenti 30x3,5mm	m	295	
102.	Zibens uzvērējs d=16mm L=4m	gab.	4	
103.	Zibens uzvērēja stiprinājumi uz jumta	konopļ.	4	
104.	Potenciālu izlīdzināšanas kopne	gab.	2	
105.	Zibens uzvērēja stiprinājumi uz jumta	konopļ.	4	
106.	Zibens uzvērējstieple ALMGSI d=8mm	m	850	
107.	Vads dzelteni zaļš Cu 6	m	400	
108.	Vads dzelteni zaļš Cu 25	m	50	
109.	Zemējuma elektrodu 3m + savienojums ar plakanzēdzi	gab.	45	
110.	Zemējuma elektrodu spīce	gab.	45	
111.	Zemējuma elektrodu montāžas galva 1uz 20	gab.	3	
112.	Zemējuma kontūra saskaņošanai ar komunikāciju pievadu turētājiem	objekts	1	
113.	Elektroninstalācijas mērijumi	objekts.	1	
114.	Zemējuma kontūra mērijumi	objekts.	1	
115.	Zibens aizsardzības demontāža	objekts.	1	
116.	Zibens aizsardzības montāža	objekts.	1	Pasīva zibens aizsardzība
117.	Palīgmateriāli	objekts.	1	

AMATS	Vārds, uzvārds	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jēlgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV9009118031 Past. iela 37, Jēlgava LV-3001 OBJEKTS: Izglītības, kultūras un sporta centra "Lidurni" filiāle "Jaunlidurni"				Sastiksmes iela 47-12, Jēlgava LV-3007 SERTIFIKĀTA NR. 70-2472			
Būvproj. sad. vad.	Mārtiņš Lībents		24/10/12	ADRESE: IKSC "Lidurni" filiāle "Jaunlidurni", Stājgare, Jaunstrīpaukas pag., Jēlgavas novads RASELUMA NOSAUKUMS: Galveno materiālu specifika LAPA EL-17							
	FALLS: Jaunlidurni			MĒROGS: b/m							