



ĒKAS SADALĪJUMS:




Caurules diam. un sienīgas biez. Izolācijas biezums Stiprinājuma intervāls

φ15 x 1.0	20mm	1.25m
φ18 x 1.0	20mm	1.50m
φ22 x 1.2	30mm	2.00m
φ28 x 1.2	30mm	2.25m
φ35 x 1.5	40mm	2.75m
φ42 x 1.5	40mm	3.00m
φ54 x 1.5	50mm	3.50m

Apzīmējumi.

Ūdensapgāde:



PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība.
Reģ.nr. LV90009118031

IZSTRĀDĀJA: SIA "MEP Part Design"
Irbju iela 16, Jurmala,
Latvija, LV-2011

Lielplatones speciālā internātpamatskola.

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

2. Stāva ūdensapgāde

STADIJA: TS	MARKA: ŪK	MĒROGS:
LAPA: ŪK-003	LAPU SKAITS NA	1:100
	VĀRDS UZVĀRDS	PARAKSTS
IZSTRĀDĀJA:	Kaspars Kovkājevs	
PĀRBAUDĪJA:	Jānis Rancāns	
FAILA NOSAUKUMS:	JNP/5-34.2.3/12/105 -1.1.11	DATUMS:
		07.05.2013