



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"

DIENVIDU REĢIONS

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001, Latvija

Tālr. (+371) 80200403, fakss (+371) 63090282, [www.st.latvenergo.lv](http://www.st.latvenergo.lv)

Jelgavā

25.02.2013. Nr. 30R3E0-06.03/209

Uz 01.02.2013. Nr. 104

SIA "Firma L4"

Jelgavas iela 90, Rīga

LV 1004

Tehniskie noteikumi "Līvērzes ciema meliorācijas sistēmu rekonstrukcija" projekta izstrādei

Jūsu uzrādītajos nekustamos īpašumos ar kadastra apzīmējumiem 54620060349, 54620060364, 54620060354, 54620060387, 54620060238 un 54620060389 Jelgavas novada Līvērzes pagastā atrodas AS „Sadales tīkls” valdījumā esošas 20kV un 0.4kV gaisvadu kā arī 20kV un 0.4 kV kabeļu elektropārvades līnijas.

1. Veicot tehniskā projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997.gada 5.februārī) 35. un 45.pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.
2. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
3. Inženierkomunikāciju izvietojumu plānam jāatbilst Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās".
4. Darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 1998.g. noteikumu NR. 415 10.punkts).
5. Veicot darbus aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgās elektroietaisies valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).
6. AS "Sadales tīkls" valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamo meliorācijas sistēmu ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs.
7. Kabeļu trašu atrakšanu vai zemes darbus to tuvumā veikt tikai ar elektrisko tīklu valdītāja rakstisku atļauju.
8. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana vai atļautās slodzes palielināšana AS „Sadales tīkls” elektrotīklam notiek pamatojoties uz Lietotāju pieteikumiem. Lai iesniegtu pieteikumu elektroapgādei Jums jāgriežas AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centros.
9. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS „Sadales tīkls” Dienvidu reģiona Ekspluatācijas daļas Jelgavas nodaļu.

Ekspluatācijas daļas vadītājs

Māris Bērziņš

Igors Ulmanis 63090235