



PIEZĪMES:

- Uz jumta izbūvēt zibens uztvērējietu, no AlMgsi Ø=8mm monoīļas stieples.
- Savienojuma vietās savienot ar universālām savienojuma klemmēm.
- Norādītās vietās pa ēkas fasādi izbūvēt zibens novadējus.
- Novadējus caur mērķiemni pievienot pie esošā zemējuma kontūra cinkotā apakšdaļas izvadiem.
- Uztvērēstieples galus uzlocīt 45°leņķī, plānā nav norādīts.
- Novadējiem krustojoties ar horizontālajām lietuss notekām, savienot ar klemmi.
- Horizontālās tēknes savā starpā savienot nodrošinot elektrisko kontaktu.
- Norādītās vietās izbūvēt zibens uztvērējus.
- Uztvērējus pie mūra skurstieņiem stiprināt pie paša skurstieņa, pie metāla izvadiem ar plānā norādītu distanci.
- Pie ventagregātiem stiprināt Dehn daļēji izloīdētus uztvērējmasius, ievērojot ražotāja montāžas instrukcijas.
- Plānā norādītās HVI izloīdētoss novadus montēt atbilstoši ražotāja montāžas instrukcijai.
- Ventagregāti iezīmēti aptuveni, pirms montāžas precizēt attālumus, augstumus un atrašanās vietas.

IZMANTOTIE APZĪMĒJUMI:

Apzīmējums plānā	NOSAUKUMS
	Savienojuma klemme
	Horizontālais zibens novadējs
	Zibens novadējsstieple, novadītājs (monoīļa) Al d=8mm
	Izolēts novads Dehn HVI conductor Light
	Zibens novadējsstieple, stiprināta betona stieples turētājā
	Izolēts novads Dehn HVI conductor Light stiprināta betona stieples turētājā
	Zibens uztvērējs d=16mm

AMATS	VARDS, UZVārds	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jēlgavas novada pašvaldība, Platones pagasta pārvalde Reģ. Nr. LV90009118031	OBJEKTS: Vīcavas Vidusskolas Platones filiāle - Ārējā zibens aizsardzība	ADRESE: "Platones pamatskola", Platone, Platones pag. Jēlgavas nov.	STADIJA	TP	MARKA	EL
	Būvproj. sad. vad.:	Mārtiņš Liberts	14/08/13							
							RASĒJUMA NOSAUKUMS: Zibens aizsardzība - fasāde asīs A-G, G-A	LAPA	EL-4	
							FAILS: Platone		MĒROGS:	1:200