



PIEZĪMES:

1. Aptuveni 1m no ēkas sienas pa perimetru 0,7m dziļumā ierakt zemejuma kontūru, 30x3,5mm karsti cinkotu tērauda lenti.
2. Zemejuma kontūru papildināt ar zemejuma elektrodiem, lai nodrošinātu zemejuma kontūra pretestību ne lielāku kā 4 omi, zemejuma elektrodu skaits var tikt samazināts, ja būvniecības laikā mērot zemejuma kontūra pretestību tā nepārsniedz 4 omus.
3. Pie zemejuma kontūra pievienot zibens novadējus (būvnieks izstrādā projektu, ņemot vērā zibens aizsardzību).
4. Planā norādītās vietas izbūvē potenciālu izlīdzināšanas kopnes.
5. Pie potenciālu izlīdzināšanas ir paredzēts pievienot visas iekārtas un metāliskās daļas, kas normāli neatrodas zem sprieguma tai skaitā ēkas metāliskās konstrukcijas, ūdens un gāzes ievadi.
6. Visus zemejuma kontūra un potenciāla izlīdzināšanas savienojumus nodrošināt ar skrūvējamām klemmēm un notīt ar antikorozijas lenti.

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ				NOSAUKUMS	
				SAVIENOJUMA KLEMMĒ	
				KARSTI CINKOTĀ TĒRAUDA LĒNTA 30X3,5MM	
				CINKOTS TĒRAUDA APAĻDZELZS D=10MM	
				POT. IZL. KOPNE	
AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTĪTĀJS: Jēlgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV90009118031 Pasti iela 37, Jēlgava LV-3001	
	Būvproj.sad.vad.:	Mārtiņš Liberts	06/05/13	OBJEKTS: Jēlgavas novada Mūzikas un mākslas skola	
				Sastiksmes iela 47-12, Jēlgava LV-3007 SERTIFIKĀTA NR. 70-2472	
				ADRESE: Skolas iela 2, Nākotne, Gludas pagasts, Jēlgavas novads LV-3040	
				RASEJUMA NOSAUKUMS: Potenciālu izlīdzināšanas un zemejuma kontūra plāns	
				STADIJA	TP MARKA EL
				LAPA	EL-13
				MĒROGS:	1:100
				FAILS:	Gluda