

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Apraksts

„Mūzikas un mākslas skola” Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novadā paredzēts uzstādīt plākšņu tipa gaisa rekuperācijas iekārtu, kurš uzstādīts ēkas 1.stāvā telpā Nr.16. Gaisa rekuperators montējams pie griestiem, tā jauda aprēķināta nodrošinot 1.5 gaisa apmaiņas stundā. Gaisa pieplūde un nosūce mācību klasēs un zālē. Gaisa ātrums gaisa vadās vērtējams, kā "zems" nepārsniedzot 2m/s pie pieplūdes un nosūces difuzora, lai izvairītos no spiediena zuduma trokšņiem. Gaisa maģistrālos vadus, kur plūsmas ātrums lielāks par 2m/s plānots izolēt ar 50mm biezu izolācijas slāni.

Pārējās telpās paredzēta dabīgā infiltrācija. Sanmezglos paredzēts izmantot esošās vēdināšanas šahtas aprīkojot tās ar uz jumtiem uzstādāmajām pasīvajām nosūcēja ventilatoriem, kuru izmērus precizēt montāžas laikā.

Visas metāla konstrukcijas zemēt ar "0" nulles vadu.

Caur ugunsdrošiem mūriem paredzēt ugunsdrošos vārstus, kurus precizēt montāžas laikā.


Visus cauruļvada garumus un veidgabalus precizēt montāžas gaitā.

Visas atkāpes no projekta saskaņot ar pasūtītāju un projekta autoru.

Vispārējie norādījumi.

1. Projekta dokumentācija izstrādāta saskaņā ar LBN un LVS EN prasībām.
2. Materiālu un iekārtu montāža saskaņā ar izgatavotāja instrukcijām.
3. Visas atsauces projektā uz materiālu un iekārtu izgatavotāju attiecināmas uz to kopējo kvalitātes un apkalpošanas līmeni, un ir aizstājami ar citiem analogiskas kvalitātes materiāliem un izstrādājumiem.
4. Montāžas darbi tiek veikti saskaņā LBN un citu normatīvo aktu prasībām. Pēc darbu pabeigšanas būvfirma izstrādā izpildshēmas.
5. Objektā iespējams izmantot citu firmu iekārtas un materiālus, kuras ir līdzvērtīgas projektā dotajām.

Apzīmējumi.



AVK rasējumu saraksts		
Lapas Nr.	Nosaukums	Piezīmes
AVK-01	Vispārīgie rādītāji	-
AVK-02	1. Stāva Ventilācija	-
AVK-03	2. Stāva Ventilācija	-
AVK-04	3. Stāva Ventilācija	-

Šī būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas
vadītājs

Jānis Rancāns

(vārds un uzvārds)

LNSASC-B-73-4313/11

(sertifikāta nr.)

2013.gada maijs

(datums)

(paraksts)

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība. Reģ.nr. LV90009118031		
IZSTRĀDĀJA: SIA "MEP Part Design" Irbju iela 16, Jurmala, Latvija, LV-2011		
OBJEKTS: „Mūzikas un mākslas skola” Skolas iela 2, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas novads, LV-3040		
RASĒJUMA NOSAUKUMS: Vispārīgie rādītāji		
STADIJA: TS	MARKA: AVK	MĒROGS:
LAPA: AVK-001	LAPU SKAITS: NA	b/m
VĀRDS UZVārds		PARAKSTS
IZSTRĀDĀJA: Kaspars Kovkājevs		
PĀRBAUDĪJA: Jānis Rancāns		
FAILA NOSAUKUMS: JNP/5-34.2.3/12/105 -1.1.11		DATUMS: 07.05.2013