



Apzīmējumi:

- Kontaktligzdza Z/A ar zemējuma spaili 230V 16A IP20
- Kontaktligzdza Z/A ar zemējuma spaili 230V 16A IP44
- Kontaktligzdza Z/A ar zemējuma spaili 400V 32A IP65
- Sadaļne Z/A IP20
- Instalācijas kabeli

Piezīmes:

1. Izbūvēt jaunus māģistrālos kabeljus uz grupu sadalītēm.
2. Plānā norādītās vietās izbūvēt un nomainīt esošās grupu sadnes.
3. Kabeljus iestrādāt zem apmetuma, reģijbša, piekaramiem girstiem.
4. Kabelju trases norādītās shematiski precizēt būvniecības laikā.
5. Plānā izbūvēt spēka kontaktligzdās, kantaktligzdu vietu precizēt būvniecības laikā.
6. Pieslēgt esošos, plānā nenorādītos, saglabājamos elektroīkus.
7. No uzskaites sadaļnes izbūvēt jaunu kabeli uz sadaļni SS/AS.

AMATS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DAT.	PASŪTTĀJS: Jēlgavas novada pašvaldība Reģ. Nr. LV90009118031 Pasti iela 37, Jēlgava LV-3001		Sākumnes ielā 47-12, Jēlgava LV-3007 SERTIFIKĀTA NR. 70-2472	
Būvproj. sad. vad.:	Mārtiņš Liberts		06/05/13	OBJEKTS: Jēlgavas novada Mūzikas un mākslas skola			
				ADRESE: Skolas iela 2, Nākotne, Gludas pagasts, Jēlgavas novads LV-3040			
				RASEJUMA NOSAUKUMS: 1. stāva elektriskā spēka plāns		STADIJA	TP
						LAPA	EL-2
				FAILS: Gluda		MĒROGS: 1:100	