



1xEurosafe 4x0,8 uz atkārtotājpaneli kopā ar VS sistēmas kabeļiem (skatīt AS, VS sadaļu) uz pamatskolas ēkas dežuranta vietu (UAS atkārtotājpaneļa atrašanās uz sienas saskaņot montāžas laikā).

Piezīmes:

1. Releju atrašanās un pieslēguma vietas ventilācijas un lifta atslēgšanai saskaņot montāžas laikā;
2. Kontroles un uztveršanas centra atrašanās uz sienas saskaņot montāžas laikā.

Telpu eksplikācija:

Nr.p.k.	Nosaukums	Platība,m ²
1-01	Ratiņu novietošanas telpa	16.70
1-02	Kāpņu telpa	18.10
1-03	Gaitenis	8.10
1-04	Apkopējas inventāra telpa	2.90
1-05	Invalidu tualete	3.40
1-06	Tualete	1.20
1-07	Tualete	1.20
1-08	Tualetes priekštelpa	3.00
1-09	Gaitenis	30.70
1-10	Gērbtuve	19.10
1-11	Grupas telpa	120.10
1-12	Virtuves telpa	3.60
1-13	Tualete	10.60
1-14	Tualete	1.70
1-15	Palīgtelpa	15.40
1-16	Vējtveris	3.50
1-17	Mājturības kabinets zēniem	69.70
1-18	Mājturības kabinets meitenēm	76.90
1-19	Saimniecības telpa	20.70
1-20	Materiālu noliktava	15.90
1-21	Vējtveris	6.50
Kopā:		449.00

Apzīmējumi

- ☐ D 1.1 dūmu detektors (stara Nr./detektora Nr.)
- ☐ S 1.1 siltuma detektors
- ☐ R 1.1 rokas darbības detektors
- ☑ SS 1 skaņas signalizators ārējais
- ☐ kontroles un uztveršanas centrs
- ▼ SS 1 skaņas signalizators iekšējais
- kabelis JE-H(St)H 1x2x0,8
- kabelis J-Y(St)Y 1x2x0,8
- stara gala pretestība
- ⊗ ventilācijas/lifta atslēgšanas relejs
- kabelis Eurosafe 4x0,8

SIA "Rears" Aveņu iela 2, Grīva, Līvberzes pag., Jelgavas novads				Objekts: Svētes pamatskolas pirmskolas ēka, Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads			Lapas	
							9	
				Montāžas shēma 1. stāvs Mērogs 1:150	Stadija	Lapa	Marka	
					TP	5	UAS-5	
Pr.daļ.vad.	A. Straume		28.03.13.		SIA „Namejs Pluss”, Kr. Barona iela 17-1, Jelgava, LV-3001			
Projektēja	I. Lubņins		28.03.13.					