

Ventilācijas sistēmas rādītāji

Telpas numurs	Telpas nosaukums	Apr. Telpas gaisa temperatūra, °C	Apr. Telpas kvadrātūra, m <sup>2</sup>	Apr. Telpas kubatūra, m <sup>3</sup>	Gaisa daudzuma aprēķins	Gaisa pieplūde, m <sup>3</sup> /h	Gaisa nosūce, m <sup>3</sup> /h	Telpas apkalp. sistēmas	Piezīmes
Pirmais stāvs									
4	Apkopējas inventāra telpa	20	2.9	10	5 kārtīga gaisa apmaiņa	-	-50	N-2	
5	Invalidu tualete	18	3.4	10	75 m <sup>3</sup> /h no poda	-	-75	N-2	
6	Tualete	18	1.2	4	75 m <sup>3</sup> /h no poda	-	-75	N-2	
7	Tualete	18	4.64	14	75 m <sup>3</sup> /h no poda	-	-75	N-2	
10	Ģērbtuve	20	19.1	57	24 cilvēkix20 m <sup>3</sup> /h	-	-160	PN-1	
11	Grupas telpa	20	120.1	360		480	-	PN-1	
12	Virtuves telpa	20	3.6	11		-	-80	PN-1	
13	Tualete	20	10.6	32		-	-160	PN-1	
14	Tualete	20	1.7	5		-	-80	PN-1	
17	Mājturības kabinets zēniem	20	69.7	209	3 kārtīga gaisa apmaiņa	-	-600	N-4	
18	Mājturības kabinets meitenēm	20	76.9	231	Nosūces gaisa apjoms atkarīgs no plīts ražības	-	-1200	N-3	No plīts nepieciešams nosūkt 300 m <sup>3</sup> /h
Otrais stāvs									
4	Tualete	20	13.5	40.5	24 cilvēkix20 m <sup>3</sup> /h	-	-160	PN-1	
5	Grupas ģērbtuve	20	17.2	51.6		-	-160	PN-1	
6	Virtuve	20	2.7	8.1		-	-80	PN-1	
7	Tualete	20	1.4	4.2		-	-80	PN-1	
8	Grupas telpa 4 gadu bērniem	20	72.2	216.6		480	-	PN-1	
9	Zāle	20	59.7	179.1	20 cilvēkix80 m <sup>3</sup> /h	1600	-1600	PN-5	
10	Grupas ģērbtuve	20	36.6	109.8	24 cilvēkix20 m <sup>3</sup> /h	-	-320	PN-1	
11	Tualete	18	1.2	3.6		-	-80	PN-1	
12	Virtuve	20	3.5	10.5		-	-80	PN-1	
13	Tualete	20	11.7	35.1		-	-160	PN-1	
14	Grupas telpa 5 gadu bērniem	20	70.9	212.7		480	-	PN-1	
15	Tualete	18	1.3	3.9	24 cilvēkix20 m <sup>3</sup> /h	-	-80	PN-1	
16	Virtuve	20	2.3	6.9		-	-80	PN-1	
17	Tualete	20	10.3	30.9		-	-160	PN-1	
18	Grupas telpa 6 gadu bērniem	20	79.5	238.5		480	-	PN-1	

Ventilācijas iekārta	Daudzums	Sistēmas apzīmējums Pieplūde-P, Nosūce-N	Apkalpojamās telpas nosaukums	Gaisa daudzums		Sildīšanas jauda kW	Elektriskā jauda kW	Kopējā elektriskā jauda kW	Piezīmes
				m <sup>3</sup> /h	l/s				
VS-21-R-RH	1	PN-1	1. un 2.stāvs: grupas telpas, ģērbtuves, virtuves telpas, tualetes	1980	550	-	1.5	1.5	3F; 230V; 3A
VS-21-R-RMH	1	PN-5	2.stāvs: zāle	1600	444	-	37.5	37.5	Elektriskā piesildīšana 36 kW
VENT 160B	1	N-2	1. stāvs: Apkopējas inventāra telpa, tualetes	275	76	-	0.07	0.07	
VENT 250B	1	N-4	1. stāvs: Mājturības kabinets zēniem	600	167	-	0.13	0.13	
VENT 315B	1	N-3	1. stāvs: Mājturības kabinets meitenēm	1200	333	-	0.235	0.235	

Apkures sistēmas rādītāji

	Siltuma patēriņš apkures sistēmai (kW)	Apkures sistēmas temperatūras
Radiatoru apkures sistēma	27.93	75°/55° C
Silto grīdu apkures sistēma	31.34	40°/33° C
SUM mezglis	10	75°/55° C

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: SIA "Namejs Pluss", reģ. Nr. LV43603024773, Kr. Barona iela 17-1, Jelgava, LV-3001	Ras. marka/ Arhīva Nr.			
					AVK-2013/6			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		24.04.2013	Objekts: "Svētes pamatskolas pirmsskolas ēka" Vilces iela 6, Svētes pag., Jelgavas nov.	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
Projektēja	J.Matusevičs		24.04.2013		TP	b.m.	AVK-2	
				Vispārīgie rādītāji				Būvpr. reg. Nr.3288-R
								