

Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Ventilācijas sistēma				
Pieplūdes un nosūces sistēma PN-1				
1	Pieplūdes gaisa apstrādes iekārta VS-21-R-RH L=1980 m ³ /h	kompl.	1	VTs
2	Pieplūdes difuzors DVS-P-100	gab.	1	Onninen
3	Pieplūdes difuzors DVS-P-125	gab.	16	Onninen
4	Nosūces difuzors DVS-100	gab.	25	Onninen
5	Gaisa pārplūdes restes durvju vērtnes lejas daļā 150x300	gab.	16	
6	Regulējošais vārsts Ø100	gab.	26	Halton
7	Regulējošais vārsts Ø125	gab.	16	Halton
8	Ugunsdrošais vārsts Ø315	gab.	4	Halton
9	Cinkots skārda gaisavads Ø100	m	36	Salda
10	Cinkots skārda gaisavads Ø125	m	30	Salda
11	Cinkots skārda gaisavads Ø160	m	38	Salda
12	Cinkots skārda gaisavads Ø200	m	12	Salda
13	Cinkots skārda gaisavads Ø250	m	24	Salda
14	Cinkots skārda gaisavads Ø315	m	45	Salda
15	Cinkots skārda gaisavads Ø400	m	20	Salda
16	Cinkots taisntūra gaisavads 313x821	m	4	
17	Cinkots skārda līkums Ø100 90°	gab.	26	Salda
18	Cinkots skārda līkums Ø125 90°	gab.	16	Salda
19	Cinkots skārda līkums Ø250 90°	gab.	2	Salda
20	Cinkots skārda līkums Ø315 90°	gab.	6	Salda
21	Cinkots skārda līkums Ø400 90°	gab.	6	Salda
22	Trejbals 315/250/315	gab.	2	Salda
23	Trejbals 315/315/315	gab.	1	Salda
24	Sānu pievienojums ar gumiju 100/125	gab.	12	Salda
25	Sānu pievienojums ar gumiju 100/160	gab.	1	Salda
26	Sānu pievienojums ar gumiju 100/200	gab.	8	Salda
27	Sānu pievienojums ar gumiju 125/160	gab.	14	Salda
28	Sānu pievienojums ar gumiju 125/315	gab.	2	Salda
29	Sānu pievienojums ar gumiju 160/250	gab.	8	Salda
30	Sānu pievienojums ar gumiju 200/250	gab.	2	Salda
31	Sānu pievienojums ar gumiju 200/315	gab.	2	Salda
32	Sānu pievienojums ar gumiju 400/315	gab.	4	Salda
33	Pāreja 125/200	gab.	3	Salda
34	Pāreja 160/200	gab.	1	Salda
35	Pāreja 160/315	gab.	1	Salda
36	Pāreja 250/315	gab.	3	Salda
37	Pāreja 313x821/Ø400	gab.	4	
38	Gaisvada nosegrese Ø400	gab.	2	Salda
39	Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø125	gab.	4	Salda
40	Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø160	gab.	8	Salda
41	Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø250	gab.	5	Salda
42	Gala noslēgs, tīrīšanas lūka Ø400	gab.	2	Salda
43	Siltumizolācijas PV-LAM ar foliju 100 mm	m ²	70	Paroc
44	Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø100	gab.	36	
45	Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø125	gab.	30	
46	Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø160	gab.	38	
47	Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø200	gab.	12	
48	Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø250	gab.	24	
49	Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø315	gab.	45	
50	Cauruļvada stiprinājumi caurulei Ø400	gab.	20	
51	Montāžas materiāli	kompl.	1	

Piezīmes:

1. Projektā iekļautie materiāli un iekārtas var tikt aizstāti ar tādas pašas kvalitātes materiāliem un iekārtām kādas ir iekļautas projektā.

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs:	Ras. marka/ Arhīva Nr.			
				SIA "Namejs Pluss", reģ. Nr. LV43603024773, Kr. Barona iela 17-1, Jelgava, LV-3001	AVK-2013/6			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		24.04.2013	Objekts: "Svētes pamatskolas pirmsskolas ēka" Vilces iela 6, Svētes pag., Jelgavas nov.	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
Projektēja	J.Matusevičs		24.04.2013		TP	b.m.	AVK-14	
				Materiālu un iekārtu specifikācija ventilācijas sistēmām	Būvpr. reg. Nr.3288-R			
								