

Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
<b>Ventilācijas sistēma</b>				
Nosūces sistēma N-2				
1	Kanāla ventilators VENT 160-B L=275 m <sup>3</sup> /h	gab.	1	S&P
2	Klusinātājs Ø160, L=900 mm	gab.	1	S&P
3	Pretvārsts Ø160	gab.	1	S&P
4	Ātruma regulators REB	gab.	1	S&P
5	Regulējošais vārsts Ø100	gab.	4	
6	Nosūces difuzors DVS100	gab.	4	Onninen
7	Cikota skārda caurule Ø100	m	5	Salda
8	Cikota skārda caurule Ø125	m	1	Salda
9	Cikota skārda caurule Ø160	m	16	Salda
10	Pāreja Ø125/100	gab.	1	Salda
11	Pāreja Ø160/125	gab.	1	Salda
12	Sānu pievienojums ar gumiju 100/125	gab.	1	Salda
13	Sānu pievienojums ar gumiju 100/160	gab.	2	Salda
14	Līkums Ø100 90°	gab.	5	Salda
15	Līkums Ø160 90°	gab.	1	Salda
16	Siltumizolācijas PV-LAM ar foliju 100 mm	m <sup>2</sup>	4	Paroc
17	Cauruļvada stiprinājumu priekš caurules Ø100	gab.	5	
18	Cauruļvada stiprinājumu priekš caurules Ø125	gab.	1	
19	Cauruļvada stiprinājumu priekš caurules Ø160	gab.	16	
20	Montāžas materiāli	kompl.	1	
Nosūces sistēma N-3				
21	Kanāla ventilators VENT 315-B L=1200 m <sup>3</sup> /h	gab.	1	S&P
22	Gaisa pieplūdes vārsts VTK-160	gab.	4	Systemair
23	Klusinātājs Ø315, L=900 mm	gab.	1	S&P
24	Pretvārsts Ø315	gab.	1	S&P
25	Ātruma regulators REB	gab.	1	S&P
26	Tvaika nosūcējs virs plīts L=300 m <sup>3</sup> /h	gab.	4	
27	Regulējošais vārsts Ø160	gab.	4	
28	Ugunsdrošais vārsts Ø160	gab.	1	
29	Cikota skārda caurule Ø160	m	2	Salda
30	Cikota skārda caurule Ø200	m	2	Salda
31	Cikota skārda caurule Ø250	m	2	Salda
32	Cikota skārda caurule Ø315	m	18	Salda
33	Pāreja Ø160/200	gab.	1	Salda
34	Pāreja Ø200/250	gab.	1	Salda
35	Pāreja Ø250/315	gab.	1	Salda
36	Sānu pievienojums ar gumiju 160/200	gab.	1	Salda
37	Sānu pievienojums ar gumiju 160/250	gab.	1	Salda
38	Sānu pievienojums ar gumiju 160/315	gab.	1	Salda
39	Līkums Ø160 90°	gab.	1	Salda
40	Līkums Ø315 90°	gab.	4	Salda
41	Siltumizolācijas PV-LAM ar foliju 100 mm	m <sup>2</sup>	8	Paroc
42	Cauruļvada stiprinājumu priekš caurules Ø160	gab.	2	
43	Cauruļvada stiprinājumu priekš caurules Ø200	gab.	2	
44	Cauruļvada stiprinājumu priekš caurules Ø250	gab.	2	
45	Cauruļvada stiprinājumu priekš caurules Ø315	gab.	18	
46	Montāžas materiāli	kompl.	1	

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs:	Ras. marka/ Arhīva Nr.			
				SIA "Namejs Pluss", reģ. Nr. LV43603024773, Kr. Barona iela 17-1, Jelgava, LV-3001	AVK-2013/6			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		24.04.2013	Objekts: "Svētes pamatskolas pirmsskolas ēka" Vilces iela 6, Svētes pag., Jelgavas nov.	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
Projektēja	J.Matusevičs		24.04.2013		TP	b.m.	AVK-15	
				Materiālu un iekārtu specifikācija ventilācijas sistēmām	Būvpr. reģ. Nr.3288-R			
								