


| Nr.p.k. | Nosaukums, marka | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
|----------------------|---|------------|----------|----------|
| Siltummezglis | | | | |
| 1 | Siltummainis 27.93 kW (80°-60°/75°-55°) | kompl. | 1 | Danfoss |
| 2 | Siltummainis 31.34 kW (80°-60°/40°-33°) | kompl. | 1 | Danfoss |
| 3 | Siltummainis 10 kW (80°-60°/75°-55°) | kompl. | 1 | Danfoss |
| 4 | Procesors ECL Confort 310 | kompl. | 1 | Danfoss |
| 5 | Spārniņu tipa siltuma skaitītājs Q=3.03 m ³ /h | kompl. | 1 | |
| 6 | Cirkulācijas sūknis q=0.45 m ³ /h; H=4 m | gab. | 2 | Wilo |
| 7 | Cirkulācijas sūknis q=1.23 m ³ /h; H=5 m | gab. | 1 | Wilo |
| 8 | Cirkulācijas sūknis q=3.22 m ³ /h; H=5 m | gab. | 1 | Wilo |
| 9 | Izplešanās trauks V=50 l komplektā ar stiprinājumiem | kompl. | 2 | |
| 10 | Izplešanās trauks V=80 l komplektā ar stiprinājumiem | kompl. | 1 | |
| 11 | Ūdens temperatūras sensors | gab. | 5 | |
| 12 | Āra gaisa temperatūras sensors | gab. | 1 | |
| 13 | Karstā ūdens skaitītājs Q=1.5 m ³ /h DN15 | gab. | 1 | |
| 14 | Apk. reg. divgaitas vārsts ar piedziņu DN32 | gab. | 3 | |
| 15 | Metāla caurule DN15 | m | 12 | |
| 16 | Metāla caurule DN25 | m | 20 | |
| 17 | Metāla caurule DN32 | m | 36 | |
| 18 | Metāla caurule DN40 | m | 32 | |
| 19 | Metāla caurule DN50 | m | 10 | |
| 20 | Drošības vārsts 1" 3 bar. | gab. | 3 | |
| 21 | Ventilis DN15 | gab. | 14 | |
| 22 | Lodveida krāns ar kapi DN25 | gab. | 3 | |
| 23 | Ventilis DN25 | gab. | 9 | |
| 24 | Ventilis DN32 | gab. | 7 | |
| 25 | Ventilis DN40 | gab. | 3 | |
| 26 | Ventilis DN50 | gab. | 3 | |
| 27 | Vienvirziena vārsts DN15 | gab. | 4 | |
| 28 | Vienvirziena vārsts DN25 | gab. | 1 | |
| 29 | Trīsceļu vārsts ar motoru DN32 | gab. | 1 | |
| 30 | Filtrs DN15 | gab. | 1 | |
| 31 | Filtrs DN25 | gab. | 1 | |
| 32 | Filtrs DN32 | gab. | 1 | |
| 33 | Filtrs DN40 | gab. | 1 | |
| 34 | Filtrs DN50 | gab. | 1 | |
| 35 | Automātiskais atgaisotājs ar lodveida krānu DN15 | gab. | 4 | |
| 36 | Krāsa cauruļvadu krāsošanai | litri | 3 | |
| 37 | Termometrs | gab. | 14 | |
| 38 | Monometrs | gab. | 18 | |
| 39 | Pievienojums esošajai siltumtrasei | kompl. | 1 | |
| 40 | Montāžas materiāli | kompl. | 1 | |

Piezīmes:

1. Projektā iekļautie materiāli un iekārtas var tikt aizstāti ar tādas pašas kvalitātes materiāliem un iekārtām kādas ir iekļautas projektā.

| Amats | V. Uzvārds | Paraksts | Datums | Pasūtītājs: SIA "Namejs Pluss", reģ. Nr. LV43603024773, Kr. Barona iela 17-1, Jelgava, LV-3001 | Ras. marka/ Arhīva Nr. | | | |
|----------------|--------------|----------|------------|---|--|--------|--------|-------|
| Būvpr. d. vad. | J.Matusevičs | | 24.04.2013 | | AVK-2013/6 | | | |
| Projektēja | J.Matusevičs | | 24.04.2013 | Objekts: "Svētes pamatskolas pirmsskolas ēka" Vilces iela 6, Svētes pag., Jelgavas nov. | Stadija | Mērogs | Lapa | Lapas |
| | | | | | TP | b.m. | AVK-17 | |
| | | | | Materiālu un iekārtu specifikācija siltummezglam | Būvpr. reg. Nr.3288-R  | | | |
| | | | | | | | | |