



PIEZĪMES:

pirmā stāva grīdas absolūtā atzīme: ±0,00 = 10,92

pievadi pie sanitāri tehniskajām ierīcēm montējami sienas konstrukcijā

sanitāri tehnisko ierīču ierīkošanas augstums no grīdas (tīdz sanitāri tehnisko ierīču augšējai malai (mm):

- # roku mazgātne - 850 (personālam), 500 (bērniem, kas vecāki par 3 gadiem), 400 (bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem);
- # klozetpods - atkarīgs no ierīces konstrukcijas (personālam), 330 (bērniem);
- # pie sienas novietots dušas jaučēkrāns - 850 (paredzēts vannai kāju un sēdpožu mazgāšanai, pirms montāžas saskatīt ar pasūtītāju);
- # laistīšanas krāns telpās (telpu uzkopšanas krāns) - 500.

ūdens temperatūra ūdens izdales vietās, kuras izmanto pirmsskolas vecuma bērni, nedrīkst būt augstāka par 37°C. Šim nolūkam pirmsskolas izglītības vecuma bērnu izlietnēm paredzēts uzstādīt jaučēkrānus ar termostatu vai arī pirms jaučēkrāna uzstādīt termostātisko ūdens jaučējvārstu, kas nodrošinās to, lai ūdens temperatūra šajās ūdens izdales vietās nebūtu augstāka par 37°C

SIA "NAMEIS PLUS"		PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldības Svētes pagsta pārvalde	
OBJEKTS:		"Svētes pamatskolas pirmsskolas ēka, Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads"	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.s.v.	M. Ērkšķis		03.2013
Izstrādāja	M. Ērkšķis		03.2013
		Inženierisrīnājumu sadala: 22 / 2013	
		Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli	
		Lapas nosaukums: Mērogs: 1 : 50	
		Ū1 un T3 aksonometriskā shēma	
		Stadija	Lapas
		TP	Ras. Nr. UK-6