



Uponor IQ infiltrācijas sistēma (2 × DN1000, L = 6 m
lietus ūdens infiltrācijas tuneli, kas paredzēti
uzstādīšanai zaļajā zonā)

ACO DRAIN Multiline drenāžas kanāls V 300
ar bezskrūvju fiksēšanas sistēmu, V veida profilu,
pakāpienveida noteci, čuguna rāmi un režģi (slodzes
izturības klase D 400), no sala un sāls izturīga ACO
polimērbetona uz betona C25/30 pamata (komplektā
ar smilšķerāju horizontālai notecei Ø160 ar integrētu
blīvējumu)

PE Ø40×2.4, PN10

Skolas iela

Vilces iela

Vilces iela

Skolas iela

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST
LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

ARNIS OZOLS
(vārds un uzvārds)

Nr. 10 - 1033
(sertifikāta nr.)

03.2013
(datums)

(paraksts)

pieslēgums pie Svētes ūdenssaimniecības projekta
ietvaros projektētā ūdensvads Ø40

pieslēgums pie Svētes ūdenssaimniecības projekta
ietvaros projektētā pašteses sadzīves kanalizācijas
tīkla Ø200 (skatākā K1-2)

ŠĪ BŪVPROJEKTA ŪKT SADAĻAS RISINĀJUMI ATBILST
LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM

BŪVPROJEKTA SADAĻAS VADĪTĀJS

MĀRTIŅŠ ĒRKŠĶIS
(vārds un uzvārds)

Nr. 50 - 2844
(sertifikāta nr.)

03.2013
(datums)

(paraksts)

SIA "NAMEJS PLUSS" Jelgava, Kr.Barona iela 17-1, LV-3001, tālrunis:3025630, Vienot.reģ Nr. 43603024773		PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldības Svētes pagsta pārvalde				
		OBJEKTS: "Svētes pamatskolas pirmsskolas ēka, Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads"				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Inženierisrinājumu sadaļa: Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli		Līguma Nr. 22 / 2013
Būvpr.s.v.	M. Ērkšķis		03.2013			
Izstrādāja	M. Ērkšķis		03.2013	Lapas nosaukums:		Mērogs: 1 : 500
				Plāns ar ŪKT		Stadija TP
						Lapas Ras. Nr. ŪKT-2