

30SV
2x450CSM
450CSM
2x640R
7x 280 UD
640R
640R

30SV
2x450CSM
6x 450CSM 580 WR
450CSM

ATLOKU TABULA								APLĪMĒŠANA			
Vienība	DN mm	Spied. bari.	L mm	Atloka tips	Standarts	Vāks	Serviss	tu mm	x_1 mm	x_2 mm	KONSTRUKCIJA
N1	800	2.5	1300	F.F.FL.	DIN16965	x	Skatu lūka	12	300	150	6x(450CSM+580WR)+450CSM
N2	200			Līkums 90°	Pirkts PVC	-	Ventilācija	8	50	50	4x(450CSM+580WR)+450CSM
N3	200	6	250	F.F.FL.	DIN16966	_	Izplūde	15	150	100	8x(450CSM+580WR)+450CSM
N4	50	16	390	F.F.FL.	DIN16966	-	Ieplūde	8	50	50	4x(450CSM+580WR)+450CSM



TEHNISKIE NOTEIKUMI.

Darba spiediens hidrostatiskais;
Darba temperatūra 0°...+20°C;
Darba vide H_2O.
Tilpums - 100 m³
Kods PLN 83
Detaļām poz.3. poz.4. poz.5. UV aizsardzība.

MATERIĀLI

Ķīmiskā barjera; Sveķi Polylite 720
Stikla papīrs ST 3022;
Mats M123 450-1250

Strukturālais laminmāts; Sveķi - Polylite 540
Mats M123 450-1250;
Rovinga audums RT 580 001 125;
Rovings R099 2400;
Rovinga lenta GW 323 280.

Skrūves M16x60; uzgr. M16; papl.16 - 8kompl. A2

PIEZĪMES

Pielaides cilindru diametriem - (nominālizmērs) ±1%
Pielaides atloku diametriem - (nominālizmērs) ±3%
Pielaides konstrukciju biezumiem - (nominālizmērs) -5.0%; +15%
Pielaides aplīmējumu biezumiem - (nominālizmers)±10%

Skats A



3x450CSM

B−B
M 1:7.5



2x 450CSM 580 WR
450CSM

Vāks

5x 450CSM 580 WR
450CSM



Cilindru savienošana
Cilindra savienošana ar galu.

7x 450CSM 580 WR
450CSM



Ķīmiskā barjera S=2.3mm;

2x450CSM
30SV

Det.poz.6.
Biezums 15mm



Poz. Nr.	Skaits	Nosaukums, gabarītizmēri, materiāls	Piezīmes
6	2	Atloks; DN800mm; St.plasts	
5	1	Vāks; Skat. det. rasējumu	
4	2	Līkums; DN200mm; 90°; PVC	
3	1	Caurule; DN800mm; L=900mm; St.plasts	
2	2	Elipt.gals; DN2800mm; St.plasts	
1	1	Cilindrs; DN2800mm; L=15600mm; St.plasts	

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Jaunsvirlaukas pagasta padome "Upeskrasti", Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., Reģ. Nr.90000041099	Ras. marka. Nr.			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		31.01.2013		ŪKT, LKT, ŪGA-2013/1			
Projektēja	J.Matusevičs		31.01.2013	Objekts: Staļģenes pamatskolas rekonstrukcija (sporta zāles piebūve) Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
					TP	1:100	ŪKT-13	
				Ugunsdzēsības tvertnes	Būvpr. reg. Nr.3288-R			