

Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Ārējā ugunsdzēsība				
1	Stiklaplasta tvertne V=80 m ³	kompl.	3	
2	Dzelzsbetona grodu aka Ø1000 komplektā ar pamatni, pārsedzi un 40t čuguna vāku	kompl.	1	
3	Dzelzsbetona grodu aka Ø1500 komplektā ar pamatni, pārsedzi un 40t čuguna vāku	kompl.	1	
4	HAWLE-s tipa apakšzemes aizbīdnis ar PE pievienojumu komplektā ar pagarinātāj kātu un kapi DN65	kompl.	3	Hawle
5	HAWLE-s tipa apakšzemes aizbīdnis komplektā ar pagarinātāj kātu un kapi DN100	kompl.	1	Hawle
6	Caurule PE-80 Ø63x5.8 PN10	m	30	
7	Caurule PE-80 Ø75x4.5 PN10	m	270	
8	PE Ø280x16.6	m	20	
9	Elektrometināms trejgabals 280/280	gab.	3	
10	Īscaurule ar atloku 280	gab.	3	
11	Atloka gredzens 280/250	gab.	3	
12	Elektrometināmā dubultuzmava 280	gab.	3	
13	Trejgabals 90° 110/110/110	gab.	3	
14	Pāreja 110/75	gab.	3	
15	Stiepes izturīga pāreja uz atloku 63x50	gab.	3	
16	Līkums 90° 63x63	gab.	10	
17	Līkums 90° 75x75	gab.	7	
18	Atloku aizbīdnis DN50	gab.	3	
19	Atloku krustgabals DN50	gab.	1	
20	Atloku adapters DN50	gab.	4	
21	Aizsargčaula Ø63	gab.	3	
22	Aizsargčaula Ø75	gab.	1	
23	Siltumizolācija virs ugunsdzēsības tvertnēm 200 mm	m ²	100	
24	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	

Piezīmes:

1. Objekta izbūves laikā precizēt nepieciešamo materiālu un iekārtu daudzumu.
2. Projektā iekļautie materiāli un iekārtas var tikt aizstāti ar tādas pašas kvalitātes materiāliem un iekārtām kādas ir iekļautas projektā.

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Jaunsvirlaukas pagasta padome "Upeskrasti", Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., Reģ. Nr.90000041099	Ras. marka. Nr.			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		31.01.2013		ŪKT, LKT, ŪGA-2013/1			
Projektēja	J.Matusevičs		31.01.2013	Objekts: Staļģenes pamatskolas rekonstrukcija (sporta zāles piebūve) Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
					TP	b.m.	ŪKT-17	
				Materiālu un iekārtu specifikācija Ū-2 tīkliem	Būvpr. reg. Nr.3288-R			