

Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Apkures sistēma				
1	Uponor Thermo Twin 2x63x5.8/200	m	60	UPONOR
2	Gala noslēguzmava Twin 63/200	gab.	2	UPONOR
3	Liekuma aizsargcaurule 200	gab.	2	UPONOR
4	Iemūrējasm blīvēšanas elements 200	gab.	2	UPONOR
5	PE-Xa 17x2.0	m	4156	UPONOR
6	PE-Xa 20x2.0	m	2800	UPONOR
7	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 16x2.0	m	10	UPONOR
8	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 20x2.25	m	26	UPONOR
9	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 25x2.5	m	60	UPONOR
10	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 32x3.0	m	60	UPONOR
11	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 40x4.0	m	120	UPONOR
12	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 50x4.5	m	60	UPONOR
13	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 63x6.0	m	56	UPONOR
14	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT 75x7.5	m	104	UPONOR
15	Nerūsējošā tērauda sadalītājs 1" ar plūsmas mērītājiem, 5 cilpu, L=345 mm	kompl.	1	UPONOR
16	Nerūsējošā tērauda sadalītājs 1" ar plūsmas mērītājiem, 6 cilpu, L=395 mm	kompl.	1	UPONOR
17	Nerūsējošā tērauda sadalītājs 1" ar plūsmas mērītājiem, 7 cilpu, L=445 mm	kompl.	1	UPONOR
18	Nerūsējošā tērauda sadalītājs 1" ar plūsmas mērītājiem, 8 cilpu, L=495 mm	kompl.	4	UPONOR
19	Nerūsējošā tērauda sadalītājs 1" ar plūsmas mērītājiem, 9 cilpu, L=545 mm	kompl.	1	UPONOR
20	Nerūsējošā tērauda sadalītājs 1" ar plūsmas mērītājiem, 11 cilpu, L=645 mm	kompl.	1	UPONOR
21	Kompresijas pievienojums	gab.	140	UPONOR
22	Izpildmehānisms 230V, 30x1.5 i.v. Nerūsējošā tērauda sadalītājiem	gab.	70	UPONOR
23	Noslēgventīli Ø20	gab.	2	
24	Noslēgventīli Ø32	gab.	8	
25	Noslēgventīli Ø40	gab.	2	
26	Noslēgventīli Ø50	gab.	6	
27	Noslēgventīli DN60	gab.	4	
28	Balansējošais vārsts DN60	gab.	2	
29	Kolektoru skapis, iebūvējams	kompl.	9	UPONOR
30	Savienojuma modulis C-33	kompl.	8	UPONOR
31	Savienojuma modulis C-35	kompl.	1	UPONOR
32	Telpas termostats T-33	kompl.	34	UPONOR
33	Telpas termostats T-35	kompl.	7	UPONOR
34	Cauruļu stiprinājuma siets	m ²	1500	UPONOR
35	Uponor gofrēta apvalkcaurule Ø23(20x2.25), 300 mm	m	60	UPONOR
36	Uponor apmales lenta 10x150 mm; 50 m rullī (zila)	gab.	12	UPONOR
37	Uponor termo šuves profils 10*100 mm ; L=2m	m	900	UPONOR
38	Hidroizolācijas plēve	m ²	1600	
39	Cauruļvadu veidgabali un stiprinājumi	kompl.	1	
40	Montāžas materiāli	kompl.	1	

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Jaunsvirlaukas pagasta padome "Upeskrasti", Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., Reg. Nr.90000041099	Ras. marka. Nr.			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		31.01.2013		AVK-2013/1			
Projektēja	J.Matusevičs		31.01.2013	Objekts: Staļģenes pamatskolas rekonstrukcija (sporta zāles piebūve) Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
					TP	b.m.	AVK-11	
				Materiālu un iekārtu specifikācija apkures sistēmai	Būvpr. reg. Nr.3288-R			
								