


Pieņemtie apzīmējumi:

- CP** - Centrālais panelis
- EX1** - Paplašinātājs
- Sistēmas vadības klaviatūra
- Kustības detektors (PIR)
- Kustības un stiklu plīšanas detektors (PIR+GB)
- Durvju magnētiskais kontakts
- Trauksmes sirēna
- Sistēmas kopnes kabelis 4x2x0.5 UTP 5 cat. -nosacītā trase
- Detektoru pieslēguma kabelis 6X0.22 CQR -nosacītā trase
- Spēka kabelis NYMJ 3x1.5 -nosacītā trase
- Elektrības sadale



IEKĀRTU MARKĒJUMA ATŠIFRĒJUMS:

- Z5/2** — Detektora kārtas numurs zonā
- Apsardzes signalizācijas sistēmas zonas numurs

projekts Grietenis Kagainis <small>Cepla 22-***, Rīga LV-1004 Tel: 67381950, Fakss: 67392313 E-pasts: vents@rinf.riga.lv E-pasts: ilona@rinf.riga.lv</small>	<small>pasūtītājs:</small> JAUNSVIRLAUKAS PAGASTA PADOME <small>projektēja:</small> VITĀLIJS SURMOVIČS <small>pārbaudīja:</small> VITĀLIJS SURMOVIČS <small>06.02.2013</small>	JAUNSVIRLAUKAS PAMATSKOLAS REKONSTRUKCIJA (SPORTA ZĀLES PIEBŪVE)	TP
		JELGAVAS RAJONS, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS, "STAĻĢENES PAMATSKOLA"	Tehniskais projekts
		Apsardzes signalizācijas iekārtu principiālā slēguma shēma.	b/m
			lapa: 2VS-4 lapas: