

Nr.p.k.	Nosaukums, marka	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
Katlu telpa				
1	Emaljētā ūdens sildāmā tvertne 500 litri	gab.	1	
2	Siltummainis 80 kW (80°-60°/50°-10°)	gab.	1	
3	Danfoss ECL 300	kompl.	1	Danfoss
4	Cirkulācijas sūknis q=3.52 m3/h H=2.5 m	gab.	2	
5	Cirkulācijas sūknis q=3.52 m3/h H=8 m	gab.	1	
6	Cirkulācijas sūknis q=5.38 m3/h 35 kPa	gab.	1	
7	Cirkulācijas sūknis q=6.39 m3/h 40 kPa	gab.	1	
8	Trīsceļu vārsts ar motoru DN50	gab.	1	
9	Trīsceļu vārsts ar motoru DN60	gab.	2	
10	Iegremdējam temperatūras sensors	gab.	2	
11	Virsmas temperatūras sensors	gab.	4	
12	Sadalītājs DN150	kompl.	1	
13	Metāla caurule DN50	m	16	
14	Metāla caurule DN60	m	10	
15	Daudzslāņu caurule PE-RT/AL/PE-RT DN40	m	10	
16	Lodveida ventīlis DN20	gab.	2	
17	Lodveida ventīlis DN32	gab.	3	
18	Lodveida ventīlis DN40	gab.	6	
19	Lodveida ventīlis DN50	gab.	3	
20	Lodveida ventīlis DN60	gab.	8	
21	Vienvirziena vārsts DN32	gab.	1	
22	Vienvirziena vārsts DN40	gab.	2	
23	Vienvirziena vārsts DN50	gab.	1	
24	Vienvirziena vārsts DN60	gab.	2	
25	Filtrs DN32	gab.	1	
26	Filtrs DN40	gab.	1	
27	Filtrs DN60	gab.	2	
28	Termometrs	gab.	8	
29	Monometrs	gab.	8	
30	Montāžas materiāli	kompl.	1	

Piezīmes:

1. Objekta izbūves laikā precizēt nepieciešamo materiālu un iekārtu daudzumu.
2. Projektā iekļautie materiāli un iekārtas var tikt aizstāti ar tādas pašas kvalitātes materiāliem un iekārtām kādas ir iekļautas projektā.

Amats	V. Uzvārds	Paraksts	Datums	Pasūtītājs: Jaunsvirlaukas pagasta padome "Upeskrasti", Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., Reg. Nr.90000041099	Ras. marka. Nr.			
Būvpr. d. vad.	J.Matusevičs		02.01.2013		AVK-2013/1			
Projektēja	J.Matusevičs		02.01.2013	Objekts: Staļģenes pamatskolas rekonstrukcija (sporta zāles piebūve) Jelgavas nov., Jaunsvirlaukas pag., Staļģene	Stadija	Mērogs	Lapa	Lapas
					TP	b.m.	AVK-12	
				Materiālu un iekārtu specifikācija ūdens sagatavošanas sistēmai	Būvpr. reg. Nr.3288-R			
								