

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu komplektācija

Nr. P. K.	Nosaukums, marka	Parametri	Mērv.	Daudz.
	BIO M-60			
1.	Notekūdeņu attīrīšanas biobloks-aerotenks BIO M-60 (ražība 60m ³ /dnn), t.sk.: -Tvertne no nerūs. tērauda AISI 430 -Aerācijas sistēma; -Erlifts; -Ežektori; -Savācējtekne; -Maisītājs - mikseris AMD 07.18.1410	LxBxH= 8000x2400x2800 U=400 V; N=0,5 kw	Kompl.	1
2.	Skapis no nerūs. tēr. AISI 430	LxBxH= 1200x1000x800	Gb	1
3.	Gaisa pūtējs BAH 6/10	Q=99m ³ /h Pie P 30 kPa; U=400V; N=1,5 kw	Gb Gb(rezervē)	1 1
Septisko notekūdeņu pieņemšanas tvertne, V darba=15m				³
1.	Tvertne no nerūs.t tērauda AISI 430, kurā samontēts:	LxBxH=2500x2500x2800 U=400V; N=0,5 kw	Gb	1
1.1	Maisītājs-mikseris AMD 07.18.1410		Gb	1
1.2	Iegremdējamais kanalizācijas sūknis GR Blue Pro 100/2/G40HT ar smalcinātāju ar apsaisti.	Q=6m ³ /h; H=10m; U=400V; N=0,74 kw	Kompl.	1
2.	Iegremdējamais kanalizācijas sūknis DG Blue Pro 50/2/G40V M; ar apsaisti.	Q=5m ³ /h; H=6m; U=230 V; N=0,37 kw	Kompl.	1