



NR.P.k.	Darba nosaukums, materiāls	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	Ugunsdzēsības dīķa izbūve 15x35 H=2 m	kompl.	1	
2	Dzelzsbetona grodu aka OD1000 mm komplektā ar pamatni, grodiem, pārsedzi, ķeta vāku OD700 (D400), rāmi, apbetonējumu 0.5 m H=4.37 m	kompl.	2	
3	Cauruļvads PE-100 OD400x36.5 PN16	m	10,8	
4	Stāpinājuma skavas	gab	4	
5	Gružu siets caurulei OD400	gab	2	
6	Membrāna AQUAPLAST 805	m²	890	Precizēt būvniecības gaitā
7	Iebetonējama aizsargčaula OD400 mm	gab	2	
8	Nažveida aizbīdis DN350 komplektā ar pagarinātājkātu	kompl.	2	
9	Atloku adapteris PE caurulei OD400	gab	2	
10	Esošā dīķa ūdens nolaišana	kompl.	1	
11	Ugunsdzēsības vietas marķēšanas materiāli	kompl.	1	
12	Žogs H= 1.5 m	m	111	
13	Žoga stabs H= 2000 mm	gab.	45	
14	Vārti i. 1.2 m ar stabiem. Slēdzeni. Vārtu augstums H=1.5 m	kompl.	1	
15	Betons C25/30 stabu betonēšanai (240x240x600 mm)	m³	1,6	
16	Esošā žoga demontāža	m	111	
17	Zālāja seguma atjaunošana	m²	200	
18	Šķembu seguma izveide (Fr 30-70) H=300 mm	m³	110	
19	Montāžas palīgmateriāli	kompl.	1	

Ģenerālprojektētājs: SIA "Livland Group", Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010, Tālrunis: 26574346; info@livland.lv 	Objekts:	Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas izstrāde Lielplatones interātpamatskola, Lielplatones pag., Jelgavas nov.					
	Pasūtītājs:	Jelgavas novada pašvaldība					
	Rasējums:	Materiālu un iekārtu specifikācija					
Projektētājs: SIA "Jūneka montāža", Filozofu ielā 24, Jelgava, LV-3001, Tālrunis: 63080516, junekaprojekts@inbox.lv 	Pasūtītāja Nr.	JNP/5-34.3/18/54			Stadija	Lapa	Lapas
	Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	PR	ŪKT-5	
					Arhīva numurs		2018/22
	Būvprojekta.d. vad.	J. Matusevičs		24.05.2018	Lapas numurs		
	Izstrādāja	K. Tumovs		24.05.2018	Mērogs		b/m